



EasySolar-II GX

48/4k5/55-32 and 48/6k5/100-50

Herz. 00 - 01/2026

Deze handleiding is ook beschikbaar in HTML formaat.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Veilige installatie	2
2.1. Vervoer en opslag	2
2.2. Aarding	2
2.3. Naleving	3
3. Productbeschrijving	4
3.1. Kenmerken die gelden voor alle toepassingen	4
3.1.1. GX LCD-display	4
3.1.2. BMS-Can verbindingen	4
3.1.3. Ethernet en WiFi	4
3.1.4. Automatische en ononderbroken overschakelen	4
3.1.5. Twee AC uitgangen	4
3.1.6. 3-Fasen capaciteit	4
3.1.7. PowerControl – maximaal gebruik van beperkt AC vermogen	4
3.1.8. PowerAssist – Uitgebreide gebruik van generator of walstroom	4
3.1.9. Programmeerbaar	4
3.1.10. Programmeerbaar relais	5
3.1.11. Externe stroomtransformator (optie)	5
3.1.12. Programmeerbare analoge/digitale ingang-/uitgangpoorten (AUX-in-1 en AUX-in-2, zie bijlage)	5
3.2. Heeft specifieke op- en van het netwerksystemen, gecombineerd met PV	5
3.2.1. Externe stroomtransformator (optie)	5
3.2.2. Frequentiewijziging	5
3.2.3. Ingebouwde accumonitor	5
3.2.4. Autonome werking als het netwerk niet werkt	5
3.3. Acculader	5
3.3.1. Loodzuur accu's	5
3.3.2. Li-ion accu's	6
3.3.3. Andere Li-ion accu's	6
3.3.4. Meer over accu's en accu opladen	6
3.4. ESS – Energy Storage Systems: energie terugleveren naar het net	6
4. Bediening	8
4.1. Eén enkele schakelaar On/Off/Charger Only	8
5. GX LCD interface	9
5.1. Aan/uit gedrag	9
5.2. Druktoets gedrag	9
5.3. Informatie weergegeven	9
5.4. Fout Code Weergave	9
6. Ontwerp van de PV-reeks	10
6.1. Afmetingen van de zonnepanelen	10
7. Toegang tot aansluitpunten	11
8. Installatie	12
8.1. Locatie	12
8.2. Verbinding van de accukabels	12
8.3. Procedure accuverbinding	12
8.4. Aansluiting van de PV-reeks	13
8.5. Verbinding van de AC-bekabeling	14
8.6. Optionele verbindingen	15
8.6.1. Regeling op afstand:	15
8.6.2. Programmeerbaar relais	15
8.6.3. Programmeerbare analoge/digitale ingang-/uitgangpoorten	15
8.6.4. Spanningswaarneming (verbindingsklem J, zie bijlage A)	15
8.6.5. Temperatuursensor (verbindingsklem J, zie bijlage A)	15
8.6.6. Parallele verbinding	15

8.6.7. 3-Fasen bedrijf	16
8.6.8. Verbinding met het VRM-portaal	16
9. Configuratie	17
9.1. Standaard instellingen: klaar voor gebruik	17
9.2. Verklaring van instellingen	18
9.2.1. Egalisatie	19
9.3. Omvormer/acculader	20
9.4. SmartSolar MPPT 250/70-laadregelaar	20
10. Onderhoud	21
11. Problemen oplossen	22
11.1. Algemene fout indicaties	22
11.2. VE.Bus-foutcodes	23
11.3. GX apparaat - terugzetten naar fabrieksinstellingen	24
11.4. GX apparaat Venus OS herinstallatie	25
12. Technische specificaties	27
13. Bijlage	29
13.1. E: Laadalgoritme	29
13.2. F: Temperatuurcompensatiegrafiek	30
13.3. G: Afmetingen behuizing	31

1. Inleiding

De Victron EasySolar-II GX komt met de volgende elementen:

- Een krachtige Multiplus-II omvormer/acculader
- Een SmartSolar MPPT zonnelaadregelaar
- Een GX apparaat met een 2x16 tekens scherm

Deze elementen zijn voorbedraad en voorgeconfigureerd in een enkele eenheid. Dit vereenvoudigt de meeste installaties aanzienlijk en bespaart tijd en geld.

Dit document legt uit hoe alle componenten in elkaar passen, hoe het product te installeren, welke documentatie te gebruiken voor de configuratie en andere details van zijn individuele onderdelen.


Dit document behandelt:

- Kenmerken
- Gedrag
- Specificaties
- Beperkingen
- Installatie instructies
- Stappen voor probleemoplossing

Deze moeten gelezen worden om te begrijpen hoe het product veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden.

Deze handleiding is van toepassing op:

- EasySolar-II 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 GX
- EasySolar-II 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX



2. Veilige installatie

Lees eerst de bij dit product geleverde documentatie, zodat u bekend bent met de veiligheidssymbolen en -aanwijzingen, voordat het product gebruikt wordt. Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. Het product mag alleen voor de aangegeven toepassing worden gebruikt.



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het product wordt gebruikt in combinatie met een permanente energiebron (accu). Zelfs als het product is uitgeschakeld, kan er een gevaarlijke elektrische spanning optreden bij de ingangs- en / of uitgangsklemmen. Schakel altijd de netstroom uit en koppel de accu los voordat onderhoud wordt uitgevoerd. Als de fotovoltaïsche reeks wordt blootgesteld aan licht, dan levert deze een gevaarlijke hoge gelijkspanning aan de omvormer. Bedek de PV-panelen of ontkoppel ze.

Het product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Verwijder het voorpaneel niet en gebruik het product niet tenzij alle panelen op hun plaats zijn bevestigd. Al het onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om ervoor te zorgen dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten altijd in acht worden genomen.

Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het product niet in handen krijgen om er bijvoorbeeld mee te spelen.



Til geen zware voorwerpen op zonder hulp



2.1. Vervoer en opslag

Zorg er tijdens opslag of transport van het product voor dat de netvoeding en de accukabels zijn losgekoppeld.

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade tijdens vervoer als de apparatuur niet in de originele verpakking wordt vervoerd.

Het product opslaan in een droge omgeving; en de opslagtemperatuur moet variëren van -20 °C tot 60 °C zijn.

Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van de accu voor informatie over vervoer, opslag, opladen, opnieuw laden en verwijderen van de accu.

Bescherm de zonnemodules gedurende de installatie tegen invallend licht, bijvoorbeeld door ze te bedekken.

Raak nooit open kabeluiteinden aan.

Gebruik alleen geïsoleerde gereedschappen.

2.2. Aarding

Aarding van accu: dit apparaat moet in een negatief geaard systeem geïnstalleerd worden.

Let op: breng één enkele aardingsaansluiting aan (het liefst dichtbij de accu) om systeemstoringen te voorkomen.

- Aarding van de chassis: Een apart aardingspad voor de aarding van de chassis is toegestaan omdat het geïsoleerd is vanaf de plus- en minpool.
- De Amerikaanse Nationale Electriciteitsnorm (USA National Electrical Code - NEC) vereist het gebruik van een apparaat ter beveiliging tegen aardingsstoringen (external ground fault protection device - GFFD). Deze MPPT-acculaders zijn niet voorzien van een interne beveiliging tegen aardingsstoringen. De minpool van het systeem dient via een GFFD met de aarde verbonden te zijn op één (alleen één enkele) locatie.
- De acculader dient niet te worden aangesloten op PV-reeksen. (alleen één enkele aardingsaansluiting)

- De plus- en minpool van de PV-reeks dienen niet te worden geaard. Aard het frame van de PV-panelen om de impact van blikseminslag te verminderen.



****ALS ER EEN AARDINGSFOUT WORDT AANGEGEVEN, DAN KAN HET ZIJN DAT DE AANSLUITKLEMMEN VAN DE ACCU EN AANGESLOTEN CIRCUITS ONGEAARD EN DUS GEVAARLIJK ZIJN.**

2.3. Naleving

VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de EasySolar-II GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://ve3.nl/6d>.

VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product EasySolar-II GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023" (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via <https://ve3.nl/6d>

3. Productbeschrijving

De basis van het product is een extreem krachtige sinusomvormer, acculader en overdrachtsschakelaar in een compacte behuizing. Het is geschikt voor gebruik in maritime en automotieve toepassingen, als mede voor stationaire toepassingen op het land.

3.1. Kenmerken die gelden voor alle toepassingen

3.1.1. GX LCD-display

Een scherm met achtergrondverlichting van 2x16 tekens toont systeemparemeters.

3.1.2. BMS-Can verbindingen

De BMS-Can verbinding staat het verbinden van compatibele 500 kbps CAN bus BMS accu's toe. VE.Can producten zoals bijvoorbeeld Victron MPPT Zonneladers of een Lynx Shunt VE.Can worden NIET ondersteund.

3.1.3. Ethernet en WiFi

Ethernet- en WiFi verbindingen maken lokale en externe systeembewaking mogelijk, evenals een verbinding met het gratis VRM portaal van Victron voor informatie over systeemprestaties op lange termijn.

3.1.4. Automatische en ononderbroken overschakelen

Huizen of gebouwen met zonnepanelen of een gecombineerde micro schaal verwarmings- en elektriciteitscentrale of andere duurzame energiebronnen hebben een potentiële autonome energievoorziening die kan worden gebruikt voor het leveren van stroom voor de essentiële apparatuur (centrale verwarmingspompen, koelkasten, diepvries eenheden, internetverbindingen, enz.) tijdens een stroomuitval. Een probleem is echter dat op het net aangesloten duurzame energiebronnen uitvallen zodra het net uitvalt. Met dit product en accu's kan dit probleem worden opgelost: **het product kan het net vervangen tijdens een stroomuitval**. Als de duurzame energiebronnen meer stroom produceren dan nodig is, dan zal het product het overschot gebruiken om de accu's op te laden; in het geval van een tekort zal het product extra stroom van de accu's leveren.

3.1.5. Twee AC uitgangen

Naast de gebruikelijke onderbrekingsvrije uitgang (AC-OUT-1) is er een hulputgang (AC-OUT-2) beschikbaar die de belasting loskoppelt bij bedrijf alleen op de accu. Voorbeeld: een elektrische boiler die alleen werkt als de AC ingang beschikbaar is. Er zijn verschillende toepassingen voor de AC-OUT-2.

3.1.6. 3-Fasen capaciteit

Deze eenheid kan met anderen worden verbonden en geconfigureerd worden voor een 3-fasen uitgang. Er kunnen tot 6 sets van drie parallel worden aangesloten om een omvormervermogen van 45 kW/54 kVA en een laadvermogen van meer dan 600 A te leveren.

3.1.7. PowerControl – maximaal gebruik van beperkt AC vermogen

Het product kan een enorme laadstroom leveren. Dit impliceert een zware belasting van de AC ingang. Daarom kan er maximale stroom ingesteld worden. Het product houdt dan rekening met andere stroomgebruikers en gebruikt de "overtollige" stroom alleen voor laad doeleinden.

3.1.8. PowerAssist – Uitgebreide gebruik van generator of walstroom

Deze functie brengt het principe van PowerControl naar een hogere dimensie waardoor het product de capaciteit van de alternatieve bron kan aanvullen. Waar piekvermogen vaak slechts voor een beperkte periode nodig is, zorgt het product ervoor dat onvoldoende AC ingangsstroom onmiddellijk wordt gecompenseerd door stroom van de accu. Als de belasting vermindert, dan wordt de overtollige stroom gebruikt om de accu op te laden.

3.1.9. Programmeerbaar

Alle instellingen kunnen gewijzigd worden met een PC en gratis software, te downloaden van onze website www.victronenergy.nl. Bekijk deze handleiding voor meer informatie https://www.victronenergy.nl/media/pg/VEConfigure_Manual/en/index-en.html

3.1.10. Programmeerbaar relais

Het product is uitgerust met een programmeerbaar relais. De relais kan geprogrammeerd worden voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld als een startrelais.

3.1.11. Externe stroomtransformator (optie)

Externe stroomtransformator optie om PowerControl en PowerAssist te implementeren met externe stroomwaarneming

3.1.12. Programmeerbare analoge/digitale ingang-/uitgangspoorten (AUX-in-1 en AUX-in-2, zie bijlage)

Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangs /uitgangspoorten.

Deze poorten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén toepassing is de communicatie met het BMS van een LiFePO4 accu.

3.2. Heeft specifieke op- en van het netwerksystemen, gecombineerd met PV

3.2.1. Externe stroomtransformator (optie)

Bij gebruik in een net parallelle topologie kan de interne stroomtransformator de stroom van of naar het net niet meten. In dit geval moet een externe stroomtransformator worden gebruikt. Zie bijlage A. Neem contact op met de Victron distributeur voor meer informatie over dit installatietype.

3.2.2. Frequentiewijziging

Als zonne-omvormers zijn aangesloten op de AC uitgang van het product, dan wordt overtollige zonne-energie gebruikt om de accu op te laden. Zodra de absorptiespanning is bereikt, zal de laadstroom afnemen en wordt de overtollige energie teruggevoerd naar het net. Als het net niet beschikbaar is, zal het product de wisselstroomfrequentie enigszins verhogen om de uitvoer van de zonne-omvormer te verminderen.

3.2.3. Ingebouwde accumonitor

De ideale oplossing als het product deel uitmaakt van een hybride systeem (AC ingang, omvormer/acculaders, opslagaccu en alternatieve energie). De ingebouwde accumonitor kan worden ingesteld om het relais te openen en te sluiten:

- starten bij een vooraf ingesteld ontladingsniveau %
- starten (met een vooraf ingestelde vertraging) bij een vooraf ingestelde accuspanning
- starten (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
- stoppen bij een vooraf ingestelde accuspanning
- stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) nadat de fase van de bulkladen voltooid is
- stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau

3.2.4. Autonome werking als het netwerk niet werkt

Huizen of gebouwen met zonnepanelen of een gecombineerde micro schaal verwarmings- en elektriciteitscentrale of andere duurzame energiebronnen hebben een potentiële autonome energievoorziening die kan worden gebruikt voor het leveren van stroom voor de essentiële apparatuur (centrale verwarmingspompen, koelkasten, diepvries eenheden, internetverbindingen, enz.) tijdens een stroomuitval. Een probleem is echter dat op het net aangesloten duurzame energiebronnen uitvallen zodra het net uitvalt. Met dit product en accu's kan dit probleem worden opgelost: **het product kan het net vervangen tijdens een stroomuitval**. Als de duurzame energiebronnen meer stroom produceren dan nodig is, dan zal het product het overschot gebruiken om de accu's op te laden; in het geval van een tekort zal het product extra stroom van de accu's leveren.

3.3. Acculader

3.3.1. Loodzuur accu's

Adaptief 4-traps laad algoritme: bulk – absorptie – druppel – opslag

Het door microprocessoren aangedreven adaptief accubeheersysteem kan voor verschillende soorten accu's worden aangepast. De adaptieve functie past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu aan.

De juiste hoeveelheid lading: aangepaste absorptietijd

Bij lichte ontlading van de accu wordt de absorptie kort gehouden om te veel laden en te veel gasvorming te voorkomen. Na diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig op te laden.

Voorkom schade door te veel gasvorming: de BatterySafe modus

Als er een hoge laadstroom in combinatie met een hoge absorptiespanning is gekozen om een accu snel op te laden, wordt schade door te veel gasvorming voorkomen door automatisch de spanningsverhoging te beperken zodra de spanning voor gasvorming is bereikt.

Minder onderhoud en veroudering als de accu niet gebruikt wordt: de Opslag functie

De opslagmodus schakelt in als de accu gedurende 24 uur niet is ontladen. In de opslagmodus wordt de druppellaadspanning verlaagd tot 2,2 V/cel om gasvorming en corrosie van de positieve platen zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal per week wordt de spanning weer verhoogd naar het absorptie niveau om de accu te "egaliseren". Deze functie voorkomt gelaagdheid van de elektrolyt en sulfatisering, een belangrijke oorzaak van het vroegtijdig defect raken van de accu.

Accu spanningmeting: de juiste laadspanning

Spanningsverlies als gevolg van kabelweerstand kan worden gecompenseerd door de spanningsmeetvoorziening te gebruiken om de spanning direct op de DC bus of op de accu aansluitpunten te meten.

Accu spanning- en temperatuurcompensatie

De temperatuursensor (meegeleverd bij het product) dient om de laadspanning te verminderen als de accu temperatuur stijgt. Dit is vooral belangrijk voor onderhoudsvrije accu's, die anders zouden kunnen uitdrogen door het te veel laden.

3.3.2. Li-ion accu's

Victron Lithium Battery Smart accu's

Gebruik het VE.Bus BMS

3.3.3. Andere Li-ion accu's

Raadpleeg https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start

3.3.4. Meer over accu's en accu opladen

Ons boek "Altijd Stroom" biedt meer informatie over accu's en accu laden en is gratis beschikbaar op onze website: <https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/technical-information>

Voor meer informatie over adaptief laden verwijzen wij ook naar de Algemene Technische Informatie op onze website.


3.4. ESS – Energy Storage Systems: energie terugleveren naar het net

Als het product wordt gebruikt in een configuratie waarin de energie wordt teruggelverd aan het net, dan is het nodig om de netcode in te stellen door de juiste landinstelling van het net te selecteren met het VEConfigure programma.

Eenmaal ingesteld, is een wachtwoord vereist om de netcode uit te schakelen of de parameters van de netcode te wijzigen. Neem contact op met de Victron leverancier als dit wachtwoord nodig is.

Afhankelijk van de netcode zijn er verschillende reactieve modi om het vermogen te regelen;

- Vaste $\cos \varphi$
- $\cos \varphi$ als functie van P
- Vaste Q
- Q als functie van de ingangsspanning



Mogelijkheid voor reactief vermogen

Als de lokale netcode niet door het product wordt ondersteund, moet een extern gecertificeerd interface apparaat worden gebruikt om het product op het net aan te sluiten.

Het product kan ook worden gebruikt als een bidirectionele omvormer die parallel aan het elektriciteitsnet werkt, geïntegreerd in een door de klant ontworpen systeem (PLC of ander) dat zorgt voor de regelkring en de netmeting.

Extra opmerking met betrekking tot NRS-097 (Zuid-Afrika)

1. De maximaal toegestane netimpedantie is $0,28 \Omega + j0,18 \Omega$
2. De omvormer voldoet alleen aan de onbalansvereisten in het geval van meerdere 1-fase eenheden als een GX apparaat deel uitmaakt van de installatie.

Extra opmerkingen betreffende AS 4777.2 (Australië/Nieuw-Zeeland)

1. In een installatie waar de continuïteit van de nul op de belasting niet onderbroken mag worden, moet de installateur een draad plaatsen tussen AC-in N en AC-out N. Extra stroomnetcode "Australia X: AS/NZS 4777.2:2020 standalone app. M (met N-bypass)" moet gekozen worden. In dit geval blijft het aardrelais open en wordt het interne nul relais in doorvoermodus niet bediend.

4. Bediening

4.1. Eén enkele schakelaar On/Off/Charger Only

De schakelaar bevindt zich aan de rechter onderzijde van het product.

De schakelaar heeft drie posities. De middelste positie 0 is Uit. De I-positie is Aan en de II-positie is Alleen laden.

Als er naar "I/On" (richting de achterkant van het apparaat) geschakeld wordt, dan zal het product in werking treden en is de omvormer volledig functioneel.

Als wisselspanning is aangesloten op de "AC in" aansluiting, wordt deze overgeschakeld naar de "AC out" aansluiting, indien dit binnen de specificaties valt. De omvormer schakelt uit en de acculader begint met opladen. Er wordt "Bulk", "Absorptie" of "Vlotter" weergegeven, afhankelijk van de laadmodus.

Als de spanning op de "AC-in" aansluiting wordt afgewezen, schakelt de omvormer in.

Als de schakelaar geschakeld is naar "II / Charger Only", zal alleen de acculader van de Multi werken (als netspanning aanwezig is). In deze modus wordt ook de ingangsspanning doorgeschakeld naar de "AC out"-aansluiting.

OPMERKING: Als alleen de laadfunctie vereist is, moet ervoor gezorgd worden dat de schakelaar op "II / Charger Only" staat. Dit voorkomt dat de omvormer wordt ingeschakeld als de netspanning verloren gaat, waardoor de accu's niet leeglopen.

5. GX LCD interface

Het scherm toont nuttige informatie over het systeem.

5.1. Aan/uit gedrag

Als het product wordt uitgeschakeld met de fysieke schakelaar op het apparaat of met de externe aan/uit aansluitingen, dan wordt de GX kaart ook uitgeschakeld. Als het product op afstand wordt bediend met behulp van een Digital Multi Control, dan blijft de GX kaart van stroom voorzien. Ook bij het uitschakelen van de omvormer/lader vanuit de GX menu's blijft de GX kaart van stroom voorzien.

Ten slotte, als de omvormer/acculader zichzelf uitschakelt vanwege een alarm, zoals bijna lege accu of een te hoge temperatuur, dan blijft de GX kaart ook in werking en van stroom voorzien.

5.2. Druktoets gedrag

Als de GX kaart ingeschakeld is, dan zal het indrukken van de toets naast het scherm de helderheid van de achtergrondverlichting verhogen. De achtergrondverlichting zal vanzelf na 5 minuten dimmen.

Zodra de achtergrondverlichting is geactiveerd, zal het opnieuw indrukken van de knop de beschikbare weergaveopties tonen. Sommige opties worden automatisch weergegeven en andere opties vereisen een druk op de knop om weergegeven te worden.

5.3. Informatie weergegeven

- Zonne-energie, spanning en laadtoestand (indien aangesloten)
- ESS/DVCC aanleidingcodes (indien actief)
- Dagelijkse opbrengst van zonne-energie
- Omvormer/acculader laadtoestand
- Accu laadtoestand, vermogen en spanning
- Netwerk IP adres en verbindingstype (indien verbonden).
- AC-in en -uitgangsvermogen

In een systeem met meer dan één fase zal er extra AC in- en uitgangsinformatie beschikbaar zijn, bijv.

- Fase 1 AC-ingangsspanning en -vermogen.
- Fase 1 AC-uitgangsspanning en -vermogen.
- Fase 2 AC-ingangsspanning en -vermogen.
- Fase 2 AC uitgangsspanning en -vermogen.
- Fase 3 AC-ingangsspanning en -vermogen.
- Fase 3 AC uitgangsspanning en -vermogen.

5.4. Fout Code Weergave

Als er een fout ontstaat in het systeem, wordt de foutcode op het scherm weergegeven. Het scherm geeft VE.Bus-foutcodenummers en MPPT-foutcodes weer (indien verbonden).

Basisinformatie over de VE.Bus-foutcodes is in het hoofdstuk Foutmeldingen beschreven.

Voor meer informatie over de foutcodes, zie:

[VE.Bus-foutcodes](#)

[MPPT-foutcodes](#)

De fout wordt weergegeven totdat deze is opgelost.

6. Ontwerp van de PV-reeks

6.1. Afmetingen van de zonnepanelen

Wij raden aan om de [MPPT Sizing Calculator](#) te gebruiken die beschikbaar is op onze website

- De zonnelaadregelaars werken alleen als de PV-spanning de accuspanning (V_{bat}) overschrijdt.
- De PV-spanning moet de $V_{bat} + 5\text{ V}$ overschrijden zodat de regelaar zal opstarten. Daarna dient er een minimale PV-spanning $V_{bat} + 1\text{ V}$ te worden behouden.
- De maximale spanning van een PV-reeks met open circuit is 250 V.
- De maximale kortsluitstroom van een PV-reeks is 35 A.

Bijvoorbeeld:

- Minimum aantal seriegeschakelde cellen: 144 (4x12 V-paneel of 2x24 V seriegeschakelde panelen).
- Maximum: 360 cellen (10x12 V of 5x24 V seriegeschakelde panelen).

Let op: bij een lage temperatuur kan de spanning van het open circuit van een reeks van 360 cellen de 250 V overschrijden, afhankelijk van de lokale condities en celspecificaties. In dat geval moet het aantal seriegeschakelde cellen gereduceerd worden.

Het MPPT-component van de EasySolar-II GX is voorgeprogrammeerd om te voldoen aan de nominale accuspanningsvereisten van de meegeleverde omvormer/acculader. Naast de parameters van de omvormer-/acculaderspanning moeten er mogelijk specifieke laadparameters voor de accuspanning worden geprogrammeerd.

7. Toegang tot aansluitpunten

Men heeft toegang tot alle elektrische aansluitingen door de bodemplaat te verwijderen. Zie onderstaande foto's van de EasySolar-II GX met de bodemplaat verwijderd.



8. Installatie

Dit product bevat potentieel gevaarlijke spanningen. Het dient alleen worden geïnstalleerd onder toezicht van een geschikte gekwalificeerde installateur met de juiste opleiding en in overeenkomst met de lokale vereisten. Neem contact op met Victron voor meer informatie of de noodzakelijke training.

8.1. Locatie

Het product moet worden geïnstalleerd in een droge en goed geventileerde ruimte, en zo dicht mogelijk bij de accu's. Er moet een ruimte van minimaal 10 cm rond het apparaat vrijgehouden worden voor koeling.



Een hoge omgevingstemperatuur resulteert in het volgende:

- Kortere levensduur.
- Gereduceerde laadstroom.
- Verminderde piekcapaciteit, of afsluiten van de omvormer. Plaats het apparaat nooit direct boven de accu's.

Dit product is geschikt voor wandmontage. Voor montagedoeleinden zijn aan de achterkant van de behuizing een haak en twee gaten aangebracht (zie bijlage G). Het apparaat kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd. Voor optimale koeling heeft een verticale montage de voorkeur.



De binnenkant van het product moet na installatie toegankelijk blijven.

Probeer de afstand tussen het product en de accu tot een minimum te beperken teneinde kabelspanningsverliezen tot een minimum te houden.

Voor veiligheidsdoeleinden moet dit product in een hittebestendige omgeving worden geïnstalleerd. Vermijd de aanwezigheid van bijv. chemicaliën, synthetische componenten, gordijnen of ander textiel enz.

8.2. Verbinding van de accukabels

Teneinde de volledige capaciteit van het product volledig te benutten, moeten de accu's met voldoende capaciteit en accukabels met een geschikte doorsnede worden gebruikt. Zie tabel.

	48/4k5/55	48/6k5/100
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)	200-800	250-1200
Aanbevolen DC-zekering	180 A	250 A
Aanbevolen doorsnede (mm ²) per + en - aansluitklem		
0 - 5 m	50 mm ²	70 mm ²
5 - 10 m	70 mm ²	95 mm ²

Opmerking: Interne weerstand is de belangrijke factor bij het werken met lage capaciteit accu's. Raadpleeg uw leverancier of de relevante delen van ons boek "Energy Unlimited", te downloaden op onze website.


8.3. Procedure accuverbinding

Ga als volgt verder om de accukabels te verbinden:



Gebruik een momentsleutel met geïsoleerde steeksleutel om te voorkomen dat de accu wordt kortgesloten. Vermijd kortsluiting van de accukabels.

Er moet specifieke zorg en aandacht worden besteed bij het aansluiten van de accu. Met een multimeter moet de juiste polariteit worden bevestigd, voordat de accu wordt aangesloten. Het aansluiten van een accu met een verkeerde polariteit zal het apparaat vernielen en dat valt niet onder de garantie.




- Sluit de accukabels aan. Eerst de - kabel dan de +. Houd er rekening mee dat er een vonk kan optreden bij het aansluiten van de accu.
- Draai de moeren vast met het voorgeschreven aanhaalmoment voor minimale contactweerstand.


8.4. Aansluiting van de PV-reeks

1. Bevestig de juiste PV-polariteit
2. Verwijder de Solar aansluitingsafdekking
3. Sluit de zonnereeks aan op de M6-zonnebouten.

OPMERKING: Indien aangesloten met omgekeerde polariteit zal de PV-spanning dalen, de regelaar zal opwarmen maar zal de accu niet laden.



8.5. Verbinding van de AC-bekabeling



Dit product is een apparaat van veiligheidsklasse I, bedoeld voor een TN-systeem (geleverd met een aardingsklem voor veiligheidsdoeleinden). **Diens AC-ingangs- en/of uitgangsklemmen moeten om veiligheidsredenen voorzien zijn van een ononderbreekbaar aardingspunt.**

Bij hoge lekstroom moet het extra aardingspunt worden gebruikt met een draad van minimaal 10 mm². Raadpleeg bijlage A

Dit product is voorzien van een aardrelais (relais H, raadpleeg Bijlage B) dat **automatisch de Nuluitgang met het chassis verbindt als er geen externe AC-voeding beschikbaar is**. Als er een externe AC-voeding aanwezig is, gaat het aardrelais H open voordat het ingangseiligheidsrelais sluit. Dit zorgt voor de juiste werking van een aardlekstroomonderbreker die is aangesloten op de uitgang. Daar de eenheid van de DC geïsoleerd is en daarom een DC lekstroom niet mogelijk is, is elke RCD bruikbaar.

Bij een mobiele installatie (bijvoorbeeld met een walstroomcontactstop) zal het onderbreken van de walstroomverbinding tegelijkertijd de aardingsverbinding verbreken. In dat geval moet de behuizing worden aangesloten op het chassis (van het voertuig) of op de romp of aardingsplaat (van de boot). In het geval van een boot wordt directe verbinding met de wal niet aanbevolen vanwege mogelijke galvanische corrosie. De oplossing hiervoor is het gebruik van een scheidingstransformator.

De aansluitblokken zijn te vinden op de printplaat, zie Bijlage A.

Verwissel de nul en fase niet bij het aansluiten op de AC.

- **AC-in** De AC-ingangskabel kan worden aangesloten op het aansluitblok "AC-in". Van links naar rechts: "N" (neutraal), "PE" (aarde) en "L" (fase) **De AC-ingang moet beschermd worden door een zekering of magnetische stroomonderbreker met een vermogen van 32 A of minder en kabeldoorsnede moet dienovereenkomstig aangepast worden**. Als de ingangswisselstroomtoevoer een lagere waarde heeft, moet de zekering of magnetische stroomonderbreker dienovereenkomstig worden verlaagd. De doorsnede van de aardconnector moet minstens dezelfde grootte hebben als de AC-leiders.
- **AC-out-1** De AC-uitgangskabel kan direct op het aansluitblok "AC-out" worden aangesloten. Van links naar rechts: "N" (neutraal), "PE" (aarde) en "L" (fase) Met de PowerAssist-functie kan de Multi zijn nominale vermogen (bijv. 3000/230 = 13 A) aan de uitgang toevoegen tijdens momenten van piekvermogen. Samen met een maximale invoerstroom van 32 A betekent dit dat de uitvoer tot 32 + 13 = 45 A kan leveren. Een aardlekstroomstroomonderbreker en een zekering of stroomonderbreker die geschikt is om de verwachte belasting te ondersteunen, moeten in serie met de uitgang worden meegeleverd en de doorsnede van de kabel moet dienovereenkomstig worden aangepast.
- **AC-out-2** Er is een tweede uitgang beschikbaar die de verbinding verbreekt met zn belasting in het geval van accu-werking. Op deze aansluitingen is apparatuur aangesloten die alleen kan werken als er wisselspanning beschikbaar is op de AC-in-1, bijvoorbeeld een elektrische boiler of een airco. De belasting op de AC-out-2 wordt onmiddellijk losgekoppeld als de omvormer/lader overschakelt op de accu. Nadat wisselstroom beschikbaar is op de AC-in-1, wordt de belasting op AC-out-2 met een vertraging van ongeveer 2 minuten opnieuw aangesloten. Dit om een stroomaggregaat te stabiliseren.

8.6. Optionele verbindingen

Een aantal optionele verbindingen zijn mogelijk:

8.6.1. Regeling op afstand:

Het product kan op twee manieren op afstand worden bediend.

- Met een externe schakelaar (aansluitpunt M, zie bijlage A). Werkt alleen als de schakelaar op het toestel ingesteld is op "aan".
- Met een Digital Multi Control-paneel (aangesloten op een van de twee RJ45-contactdozen L, zie Bijlage A). Werkt alleen als de schakelaar op het toestel ingesteld is op "aan"

Het Digital Multi controle-paneel heeft een draaiknop waarmee de maximale stroom van de AC kan worden ingesteld: zie PowerControl en PowerAssist.

8.6.2. Programmeerbaar relais

Het relais kan worden geprogrammeerd voor allerlei andere toepassingen, bijvoorbeeld als startrelais voor een aggregaat

8.6.3. Programmeerbare analoge/digitale ingang-/uitgangpoorten

Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangs /uitgangspoorten.

Deze poorten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén toepassing is de communicatie met het BMS van een LiFePO4 accu.

8.6.4. Spanningswaarneming (verbindingsklem J, zie bijlage A)

Voor het compenseren van mogelijke kabelverliezen tijdens het opladen, kunnen er twee sensordraden worden aangesloten waarmee de spanning direct kan worden gemeten op de accu of op de positieve en negatieve verdeelpunten. Gebruik draad met een doorsnede van 0,75 mm².

Tijdens het opladen van de accu compenseert de omvormer/lader de spanningsval over de DC-kabels tot maximaal 1 Volt (d.w.z. 1 V over de positieve aansluiting en 1 V over de negatieve aansluiting). Als de spanningsval groter dreigt te worden dan 1 V, wordt de laadstroom zodanig beperkt dat de spanningsval beperkt blijft tot 1 V.

8.6.5. Temperatuursensor (verbindingsklem J, zie bijlage A)

De temperatuursensor (meegeleverd bij de omvormer/lader) kan worden aangesloten voor temperatuurgecompenseerd opladen. De sensor is geïsoleerd en moet op de negatieve pool van de accu worden aangebracht.

8.6.6. Parallele verbinding

Het is vereist om identieke eenheden te gebruiken voor 3-fasen- en parallelle systemen. Aangezien er slechts één GX apparaat per systeem is toegestaan, moet in dit geval hetzelfde model MultiPlus-II gevonden worden als er een parallelle en/of 3-fasenaansluiting gebruikt gaat worden met dit product.

Om te helpen bij het vinden van identieke eenheden, kan in plaats daarvan de MultiPlus-II gebruikt worden voor parallelle en 3-fasen systemen en een extern GX apparaat.

Er kunnen maximaal zes eenheden parallel worden aangesloten. Bij het aansluiten van dit product met Multiplus-II in een parallel systeem, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:



Het is essentieel dat de negatieve pool van de accu tussen de eenheden altijd is aangesloten. Een zekering of stroomonderbreker is niet toegestaan op de negatieve pool.

- Alle eenheden moeten op dezelfde accu worden aangesloten.
- Maximaal zes parallel aangesloten eenheden.
- De apparaten moeten identiek zijn (afgezien van het GX deel) en dezelfde firmware hebben.
- De DC-aansluitkabels naar de apparaten moeten van gelijke lengte en doorsnede zijn.
- Als een positief en een negatief DC verdeelpunt wordt gebruikt, moet de doorsnede van de verbinding tussen de accu's en het DC verdeelpunt ten minste gelijk zijn aan de som van de vereiste doorsnedes van de verbindingen tussen het distributiepunt en de eenheden.
- Koppel altijd eerst de negatieve accukabels voordat de UTP-kabels geplaatst worden.
- Plaats de eenheden dicht bij elkaar, maar laat minstens 10 cm ruimte over voor ventilatie onder, boven en naast de eenheden.

- UTP-kabels moeten rechtstreeks van de ene eenheid op de andere worden aangesloten (en op het externe paneel). Contact- of splitterdozen zijn niet toegestaan.
- Er kan slechts één afstandsbediening (paneel of schakelaar) worden aangesloten op het **systeem**. Dat betekent maar één GX. Als meerdere GX modellen parallel of 3-fasen verbonden gaan worden, moet de interne verbinding tussen GX card en andere componenten ontkoppeld worden. Daarom wordt aanbevolen om voor deze systemen de MultiPlus-modellen zonder ingebouwde GX te gebruiken.

8.6.7. 3-Fasen bedrijf

Dit product kan ook worden gebruikt in 3-fasen ster (Y) configuratie. Hiervoor wordt een verbinding tussen de apparaten gemaakt door middel van standaard RJ45 UTP kabels (hetzelfde als voor een parallelle werking). Het **systeem** moet aansluitend worden ingesteld.

Voorwaarden: zie Sectie Spanningsdetectie

1. Opmerking: het product is niet geschikt voor een 3-fasen driehoek (Δ)-configuratie.
2. Als de AS4777.2 netcode is geselecteerd in VEconfigure, zijn slechts 2 eenheden parallel per fase toegestaan in een 3-fasensysteem.

Voor meer informatie over parallelle en 3-fasenconfiguratie moet altijd eerst de Victron-distributeur en deze specifieke handleiding raadplegen:

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

8.6.8. Verbinding met het VRM-portaal

Voor de verbinding van het product met de VRM is een internetverbinding nodig. Dit kan gedaan worden via WiFi of bij voorkeur via een ethernet kabel naar een op het internet aangesloten router.

De VRM-site-id bevindt zich op een sticker in de buurt van de kabelverbindingen van het apparaat.

Voor meer informatie om VRM op te stellen, raadpleeg de [VRM Van start gaan-handleiding](#).

9. Configuratie

Deze sectie is voornamelijk bedoeld voor losstaande toepassingen

Voor net verbonden Energy Storage Systems (ESS), raadpleeg <https://www.victronenergy.com/live/ess:start>

- Instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een bevoegd en gekwalificeerd installateur met de juiste training en met inachtneming van de lokale vereisten. Neem contact op met Victron voor meer informatie of noodzakelijke training.
- Lees de instructies grondig voordat er wijzigingen worden doorvoerd.
- Tijdens het instellen van de lader moet de AC-ingang worden verwijderd.

9.1. Standaard instellingen: klaar voor gebruik

Bij levering is het product ingesteld op standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor werking met één enkele eenheid.



Mogelijk is de standaard acculaadspanning niet geschikt voor de accu's! Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de leverancier van de accu!

Standaard fabrieksinstellingen

Instelling	48 V
Omvormerfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentiebereik	45 – 65 Hz
Ingangsspanningsbereik	187 - 265 V AC
Omvormerspanning	230 V AC
Losstaand / parallel / 3-fasen	Losstaand
AES (Automatic Economy Switch)	uit
Aardrelais	aan
Acculader aan/uit	aan
Acculaadcurve	4-traps adaptief met BatterySafe-modus
Oplaadstroom	100 % van de maximale laadstroom
Accutype	Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge)
Automatisch egalisatie-opladen	uit
Absorptievermogen	57,6 V
Absorptietijd	tot 8 uur (afhankelijk van buktijd)
Float-lading	55,2 V
Opslagspanning	55,2 V (niet instelbaar)
Maximale absorptietijd	1 uur
Absorptie herhaling	7 dagen
Bulk-beveiliging	aan
AC-ingangsstroombeperking	32 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl en PowerAssist-functies)
UPS-functie	aan
Dynamische stroombeperker	uit
WeakAC	uit
BoostFactor	2
Programmeerbaar relais	alarmfunctie
PowerAssist	aan

9.2. Verklaring van instellingen

De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Raadpleeg voor meer informatie de Help bestanden in de software configuratieprogramma's.

Omvormerfrequentie

Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.

Aanpasbaar: 50 Hz; 60 Hz

Ingangsfrequentiebereik

Ingangsfrequentiebereik geaccepteerd. Het product synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.

Aanpasbaar: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz

Ingangsspanningsbereik

Spanningsbereik geaccepteerd. Het product synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingang. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.

Aanpasbaar:

Ondergrens: 180 – 230 V

Bovengrens: 230 – 270 V

Opmerking: de standaard lagere limiet instelling van 180 V is bedoeld voor verbinding met een zwakke netvoeding, of met een aggregaat met onstabiele AC uitgang. Deze instelling kan resulteren in een systeemafsluiting indien verbonden met een "borstelloze, zelf bekrachtigde, externe stroomgereguleerde, synchrone AC aggregaat" (synchrone AVR aggregaat). De meeste aggregaten met een vermogen van 10 kVA of meer zijn synchrone AVR aggregaten. De uitschakeling wordt geïnitieerd als het aggregaat wordt gestopt en het toerental omlaag gaat terwijl de AVR tegelijkertijd "probeert" de uitgangsspanning van het aggregaat op 230 V te houden.

De oplossing is om de ondergrens te verhogen tot 210 V AC (de uitgang van AVR aggregaten is over het algemeen zeer stabiel), of om het product los te koppelen van het aggregaat als er een stopsignaal wordt gegeven (met behulp van een AC magneetschakelaar die in serie is geïnstalleerd met het aggregaat).

Omvormerspanning

Uitgangsspanning bij werking van de accu.

Aanpasbaar: 210 – 245 V

Losstaande / Parallel bedrijf / 2- of 3-fasen instellingen

Met behulp van meerdere apparaten is het mogelijk om:

- het totale omvormervermogen (meerdere apparaten parallel) te verhogen
- een gesplitste fase systeem met een aparte autotransformator te creëren: zie het informatieblad en de handleiding VE autotransformator
- een 3-fasensysteem te creëren.

De standaardinstellingen van het product zijn bedoeld voor één apparaat in stand-alone modus.

AES (Automatic Economy Switch)

Als deze instelling "ingeschakeld" is, wordt het stroomverbruik bij niet-belaste werking en bij lage belastingen met ca. 20 % verminderd door de sinusoidale spanning iets te "reduceren". Alleen van toepassing bij zelfstandige werking.

Zoekmodus

In plaats van de AES modus kan er ook voor de **zoekmodus** worden gekozen. Als de zoekmodus op "aan" staat, zal het stroomverbruik in nullast worden verlaagd met circa 70 %. In deze modus wordt het product, bij gebruik in de omvormermodus, uitgeschakeld in geval er spraken is van geen belasting of zeer lage belasting, en gaat het elke twee seconden gedurende een korte periode aan. Als de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer werken. Als dit niet het geval is, dan wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.

De belastingsniveaus kunnen worden ingesteld met VEConfigure om de zoekmodus "af te sluiten" en "aan te laten".

De standaardinstellingen zijn:

Actie	Drempel
Uitschakelen	40 Watt (lineaire belasting)

Inschakelen	100 Watt (lineaire belasting)
-------------	-------------------------------

Grondrelais (zie bijlage B)

Met dit relais wordt de nulleider van de wisselstroomuitgang op het chassis geaard als de veiligheidsrelais aan de achterzijde open zijn. Dit zorgt voor de juiste werking van aardlekstroomonderbrekers in de uitgang. Indien nodig kan een extern aardrelais worden aangesloten (voor een split-fasensysteem met een aparte autotransformator). Zie bijlage A.

Acculaadalgoritme

De standaardinstelling is "Viertraps adaptief met BatterySafe-modus".

Dit is het aanbevolen laadalgoritme voor loodzuuraccu's. Zie de Hulp-bestanden in de softwareconfiguratieprogramma's voor andere functies.

Accutype

De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat -accu's (OPzS). Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM accu's, en vele soorten natte vlakke plaat accu's.

Met VEconfigure kan het laadalgoritme worden aangepast om elk type accu op te laden (Nikkel cadmium-accu's, Lithium-ion accu's)

Absorptietijd

Bij de standaardinstelling "Viertraps adaptief met BatterySafe modus" is de absorptietijd afhankelijk van de bulktijd (aanpasbare laadcurve), zodat de accu optimaal wordt opgeladen.

9.2.1. Egalisatie

Tractie accu's vereisen regelmatig extra opladen. In de egalisatiemodus zal het product gedurende één uur opladen met verhoogde spanning (4 V voor een 48V accu). De laadstroom wordt dan beperkt tot 1/4 van de ingestelde waarde.



De egalisatiemodus levert een hogere laadspanning dan de meeste DC apparaten aankunnen. Deze apparaten moeten worden losgekoppeld voordat er extra wordt opgeladen.

Automatisch egalisatie-opladen

Deze instelling is bedoeld voor natte buisjesplaat tractie- of OPzS accu's. Tijdens de absorptie neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (68 V voor een 48V accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.

Zie "buisjesplaat tractie acculadingscurve" in VEConfigure.

Opslagspanning, herhaalde absorptietijd, Absorptie herhaalinterval

Zie Bijlage E.

Bulk beveiliging

Als deze instelling op "aan" staat, dan is de bulkoplaadtijd beperkt tot 10 uur. Een langere oplaadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van de accu-cel).

AC ingangsstroombeperking

Dit zijn de stroomlimietinstellingen waarmee PowerControl en PowerAssist inschakelen.

Bereik van de AC ingangsstroomlimiet met PowerAssist instellingen ingeschakeld:

4 k5 model van minimaal 3,6 A tot maximaal 32 A

6 k5 model van minimaal 7 A tot maximaal 50 A

Fabrieksinstelling: de maximale waarde.

UPS functie

Als deze instelling op "aan" staat en de AC op de ingang uitvalt, schakelt het product praktisch zonder onderbreking over op de omvormerwerking.

De uitgangsspanning van sommige kleine aggregaatsets is instabiel en vervormt door het gebruik van deze instelling - het product zou daardoor voortdurend overschakelen op de omvormerwerking. Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. Het product reageert dan minder snel op wisselspanningsafwijkingen. De omschakeltijd naar de omvormerwerking duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) wordt daardoor niet nadelig beïnvloed.

Aanbeveling: Schakel de UPS-functie uit als het product niet kan worden gesynchroniseerd, of als de omvormer continu wordt ingeschakeld.

Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor "klassieke" aggregaten die langzaam reageren op plotselinge belastingvariaties.

Dynamische stroombeperker

Bedoeld voor aggregaten, waarbij de wisselspanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde omvormer aggregaten). Bij deze aggregaten wordt het toerental van de motor verminderd bij lage belasting: dit vermindert geluid, brandstofverbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig zal falen in het geval van een plotselinge belastingverhoging. Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor op volle snelheid is.

Als deze instelling "aan" is, zal het product beginnen met het leveren van extra vermogen bij een laag aggregaat uitgangsniveau en geleidelijk het aggregaat in staat stellen meer te leveren, totdat de ingestelde stroomlimiet is bereikt. Hierdoor kan de motor van het aggregaat op snelheid komen.

Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor "klassieke" aggregaten die langzaam reageren op plotselinge belastingvariaties.

WeakAC

Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.

Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Schakel ook de dynamische stroombeperker tegelijkertijd in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van het aggregaat indien nodig te voorkomen.

Opmerking: Als WeakAC ingeschakeld is, wordt de maximale laadstroom met ongeveer 20 % verminderd.

BoostFactor Deze waarde past het PowerAssist-gedrag aan. behaviour. Als er problemen worden ondervonden met PowerAssist (bijv. overbelasting), raadpleeg dan een specialist die door Victron Energy is opgeleid, voordat zelf geprobeert het te wijzigen.

Programmeerbaar relais

Het relais kan worden geprogrammeerd voor allerlei andere toepassingen, bijvoorbeeld als startrelais voor een aggregaat

Hulp-AC-uitgang (AC-out-2)

Bedoeld voor niet-kritieke belastingen en is direct aangesloten op de AC-ingang. Met stroommeetcircuit om PowerAssist in te schakelen.

9.3. Omvormer/acculader

Voor meer informatie over de configuratie van het omvormer/acculaad-component van de EasySolar-II GX, zie de [MultiPlus-II handleidingen](#)

Voor een volledige programmeerfunctionaliteit van de omvormer/acculader is een laptop met [VEConfigure](#) vereist. Met [VictronConnect](#) is een beperkte configuratie mogelijk

9.4. SmartSolar MPPT 250/70-laadregelaar

De Zonnelader wordt geconfigureerd met gebruik van VictronConnect. De eenvoudigste methode voor het verbinden met de Zonnelader is via Bluetooth. Dit werkt voor Android, iOS en macOS. Bluetooth-verbinding wordt momenteel niet ondersteund voor Windows.

Als Windows gebruikt wordt, koppel dan de VE.Direct-kabel los van de zonnelader en gebruik een [VE.Direct-USB interfacekabel](#) naar de Windows laptop. Sluit na afloop de VE.Direct kabel tussen het interne GX apparaat en de zonnelader weer aan.

Bekijk deze documenten voor de volledige documentatie met betrekking tot de bij de EasySolar-II GX inbegrepen MPPT.

[Documentatie SmartSolar MPPT 250/70](#)

[VictronConnect-handleiding](#)

10. Onderhoud

Het product vereist geen specifiek onderhoud. Het is voldoende om alle verbindingen eenmaal per jaar te controleren.

Vermijd vocht en olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.

11. Problemen oplossen

Met de onderstaande procedures kunnen de meeste fouten snel worden geïdentificeerd. Als een fout niet kan worden opgelost, raadpleeg dan de Victron Energy-leverancier.

11.1. Algemene fout indicaties

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen uitgangsspanning op AC-out-2.	in omvormermodus	AC ingang is niet verbonden. Volg de stappen in Veelgestelde vragen over de MultiPlus-generator .
De eenheid schakelt niet over op generator- of stroomnetwerking.	De stroomonderbreker of zekering in de AC-in ingang staat open als gevolg van overbelasting.	Verwijder overbelasting of kortsluiting op AC-out-1 of AC-out-2 en herstel zekering/ onderbreker.
Omvormerwerking start niet als er wordt ingeschakeld.	De accuspanning is te hoog of te laag. Geen spanning op gelijkstroomaansluiting.	Zorg ervoor dat de accuspanning binnen het juiste bereik ligt.
“Lage accu”	De accuspanning is laag.	Laad de accu op of controleer de accu-aansluitingen.
“Laag opgeladen accu” (Uitschakelen)	De omvormer schakelt uit omdat de accuspanning te laag is.	Laad de accu op of controleer de accu-aansluitingen.
Overbelasting	De omvormerbelasting is hoger dan de nominale belasting.	Verlaag de belasting.
“Overbelasting” (Uitschakelen)	De omvormer wordt uitgeschakeld vanwege een te hoge belasting.	Verlaag de belasting.
“Te hoge temperatuur”	De omgevingstemperatuur is te hoog of de belasting is te hoog.	Installeer de converter in een koele en goed geventileerde omgeving, of verlaag de belasting.
“Lage Bat V overbelasting” (Uitschakelen)	Lage accuspanning en te hoge belasting.	Laad de acc's op, ontkoppel of verlaag de belasting of installeer accu's met een hogere capaciteit. Gebruik kortere en/of dikkere accukabels.
“Hoge DC-ripple”	De rimpelspanning op de DC-aansluiting overschrijdt 1,5 Vrms.	Controleer de accukabels en accu-aansluitingen. Controleer of de accucapaciteit hoog genoeg is en verhoog het indien nodig.
“DC-ripple uitgeschakeld”	De omvormer wordt uitgeschakeld door een te hoge rimpelspanning op de ingang.	Installeer accu's met een hogere capaciteit. Plaats kortere en/of dikkere accukabels en herstel de omvormer (zet het uit en weer aan).
De acculader werkt niet.	De wisselstroomingangsspanning of frequentie valt niet binnen het ingestelde bereik.	Zorg ervoor dat de AC ingang tussen 185 V AC en 265 V AC ligt en dat de frequentie binnen het ingestelde bereik ligt (standaardinstelling 45-65 Hz).
	De stroomonderbreker of zekering in de AC-in ingang staat open als gevolg van overbelasting.	Verwijder overbelasting of kortsluiting op AC-out-1 of AC-out-2 en herstel zekering/ onderbreker.
	De zekering van de accu is gesprongen.	Vervang de zekering van de accu.
	De vervorming of de AC ingangsspanning is te groot (over het algemeen aggregaat voeding).	Schakel de instellingen WeakAC en dynamische stroombegrenzer in.

De acculader werkt niet. "Bulk-beveiliging" weergegeven.	is in "Bulkbescherming"-modus dus wordt de maximum bulkloadingstijd van 10 uur overschreden. Dergelijke lange laadtijd kan een systeemfout aanduiden (bv. kortsluiting van accucel).	Controleer de accu's. OPMERKING: De foutmodus kan gereset worden door uit te schakelen en de opnieuw in te schakelen. De standaard fabrieksinstelling van de "Bulkbescherming" modus is ingeschakeld. De "Bulkbescherming" modus kan alleen uitgeschakeld worden met behulp van VEConfigure.
De accu is niet volledig opgeladen.	Laadstroom te hoog, voortijdige absorptiefase.	Stel de laadstroom in op een niveau van tussen 0,1 en 0,2 keer de accucapaciteit.
	Slechte accu aansluiting.	Controleer de accu-aansluitingen.
	De absorptiespanning is ingesteld op een verkeerd niveau (te laag).	Stel de absorptiespanning in op het juiste niveau.
	De druppelspanning is ingesteld op een onjuist niveau (te laag).	Stel de druppelspanning in op het juiste niveau.
	De beschikbare oplaadtijd is te kort om de accu volledig op te laden.	Selecteer een langere laadtijd of hogere laadstroom.
	De absorptietijd is te kort. In het geval van adaptief opladen kan dit worden veroorzaakt door een extreem hoge laadstroom ten opzichte van de accucapaciteit, waardoor de bulkstroom onvoldoende is.	Verminder de laadstroom of selecteer de "vaste" laadkenmerken.
De accu is overladen.	De absorptiespanning is ingesteld op een onjuist niveau (te hoog).	Stel de absorptiespanning in op het juiste niveau.
	De druppelspanning is ingesteld op een onjuist niveau (te hoog).	Stel de druppelspanning in op het juiste niveau.
	Slechte accuconditie.	Vervang de accu.
	De accutemperatuur is te hoog (door slechte ventilatie, te hoge omgevingstemperatuur of te hoge laadstroom).	Verbeter ventilatie, installeer accu's in een koelere omgeving, verminder de laadstroom, en verbind de temperatuursensor.
De laadstroom daalt naar 0 zodra de absorptiefase start.	Defecte accutemperatuursensor	Ontkoppel de temperatuursensorplug in de . Als het opladen na ongeveer 1 minuut correct functioneert, moet de temperatuursensor worden vervangen.
	De accu is oververhit (+50 °C)	Installeer het product in een koelere omgeving.
		Een gereduceerde laadstroom
		Controleer of een van de accucellen een interne kortsluiting heeft

11.2. VE.Bus-foutcodes

Een VE.Bus systeem kan verschillende foutcodes weergeven. Deze codes worden weergegeven op het GX scherm aan de voorkant.

Om een VE.Bus-foutcode juist te interpreteren, refereer dan naar de VE.Bus foutcodes documentatie

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.

Code	Betekenis:	Oorzaak/oplossing:
1	Apparaat wordt uitgeschakeld omdat een van de andere fasen in het systeem is uitgeschakeld.	Controleer de falende fase.
3	Niet alle of meer dan de verwachte apparaten zijn gevonden in het systeem.	Het systeem is verkeerd ingesteld. Stel het systeem opnieuw in. Als de fout aanhoudt, is er mogelijk een communicatiekabelfout. Controleer de kabels en zet alle apparatuur uit en weer aan.
4	Geen enkel ander apparaat gedetecteerd.	Controleer de defecte eenheid. Controleer de communicatiekabels.

Code	Betekenis:	Oorzaak/oplossing:
5	Te hoge spanning op AC-out.	Controleer de AC kabels.
10	Probleem systeemtijdsynchronisatie opgetreden.	Dit zou niet moeten voorkomen in juist geïnstalleerde apparatuur. Controleer de communicatiekabels.
14	Apparaat kan geen gegevens verzenden.	Controleer de communicatiekabels (er kan een kortsluiting zijn).
17	Een van de apparaten heeft de "master"-status aangenomen, omdat de oorspronkelijke master defect is.	Controleer de defecte eenheid. Controleer de communicatiekabels.
18	Er is te hoge spanning opgetreden.	Controleer AC kabels.
22	Dit apparaat kan niet als "slave" functioneren.	Dit apparaat is een verouderd en ongeschikt model. Het moet worden vervangen.
24	Beveiliging van het omschakelsysteem geïnitieerd.	Dit zou niet moeten voorkomen in juist geïnstalleerde apparatuur. Zet alle apparatuur uit en weer aan. Als het probleem zich opnieuw voordoet, controleer dan de installatie. Mogelijke oplossing: verhoog de ondergrens van de AC ingangsspanning tot 210 V AC (fabrieksinstelling is 180 V AC)
25	Incompatibiliteit van firmware. De firmware van een van de aangesloten apparaten is niet voldoende bijgewerkt om in combinatie met dit apparaat te werken.	1) Zet alle apparatuur uit. 2) Zet het apparaat dat deze foutmelding retourneert aan. 3) Zet alle andere apparaten één voor één aan, totdat het foutbericht opnieuw optreedt. 4) Werk de firmware bij in het laatste apparaat dat was aangezet.
26	Interne fout.	Dit zou niet moeten voorkomen. Zet alle apparatuur uit en weer aan. Neem contact op met Victron Energy als het probleem zich blijft voordoen.

11.3. GX apparaat - terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het terugzetten naar fabrieksinstellingen van een GX kaart wordt uitgevoerd door een USB stick met een specifiek resetbestand in de USB poort in te voeren. Het terugzetten vereist Venus firmware versie versie 2.12 of hoger en omvat geen knoppen of schermen.

Redenen voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen:

- Als de GX kaart is geblokkeerd vanwege een vergeten Remote bedieningspaneel wachtwoord.
- Als restgeheugen van een vorige omgeving (bv. ontdekte AC PV omvormers) verwijderd moet worden.
- Om foutief ingestelde instellingen, die ongewoon gedrag veroorzaken, te herstellen.
- Als de gegevenspartitie vol is door wijzigingen aan het besturingssysteem van de GX kaart
- Als er een bug zit in een bèta testversie van de firmware.
- Als er geen problemen zijn maar een schone start gewenst is.

Procedure voor terugzetten naar fabrieksinstellingen:

1. Download het [venus-data-90-reset-all.tgz](#) bestand.
2. Kopieer het bestand naar een blanco, recent geformatteerde FAT32 USB stick. Pak het bestand niet uit, unzip het niet of hernoem het niet.
Als de GX kaart firmware draait tussen versies 2.12 en 3.10 wordt alleen de uitvoering van een enkelvoudig bestand ondersteund. Werk in dit geval ofwel de firmware op de GX kaart bij of hernoem het gedownloadte bestand naar "venus-data.tgz" voordat het naar de USB stick gekopieerd wordt.
3. Schakel het apparaat uit.
4. Voer de USB stick in en schakel het apparaat terug in.
5. Wacht tot de GX kaart volledig opgestart is.
6. Verwijder de USB stick.
7. Zet het apparaat weer uit en aan of gebruik de herstartfunctie in de Instellingen → Algemeen menu.

Een Venus OS herinstallatie is vereist als het resetten naar standaard fabrieksinstellingen niet werkt. Raadpleeg hiervoor .

11.4. GX apparaat Venus OS herinstallatie



- Gebruik deze procedure alleen als laatste hulpmiddel na de **GX apparaat - terugzetten naar fabrieksinstellingen [24]** procedure en nadat alle andere probleemoplossende mogelijkheden zijn uitgeput!
- Deze procedure is bedoeld om een buiten werking gesteld apparaat te repareren en is niet geschikt voor apparaten die opstarten maar vreemd gedrag vertonen.



- Deze procedure omvat het openen van het deksel van de eenheid en het aansluiten van de accu terwijl de eenheid open is. Dit stelt je bloot aan gevaarlijke spanningen.
- Deze procedure mag alleen uitgevoerd worden door Victron Energyleveranciers, -distributeurs, elektro technici of professionele gebruikers.
- Als je onzeker bent over het uitvoeren van deze procedure, raadpleeg dan de Victron Energy-leverancier of -distributeur.



- Het aansluiten van de accu terwijl de eenheid open is, stelt je bloot aan gevaarlijke AC of DC spanningen, die niet geïsoleerd kunnen worden.
- Gebruik steeds geïsoleerd gereedschap.
- Voorkom kortsluitingen tussen de accuklemmen, AC klemmen en interne printplaten.



- Deze procedure wist alle partitiegegevens, inclusief alle instellingen.
- Na deze procedure kan het vereist zijn om het VRM autorisatietoken te resetten.


Venus OS herinstallatieprocedure

1	Download het installatie bestand (venus-install-sdcard-nanopi-*.img.zip) hier vandaan: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/nanopi/
2	Gebruik Balena Etcher om het bestand over te brengen naar een microSD kaart. Download Etcher hier vandaan: https://etcher.balena.io/ . De toepassing unzippt automatisch het archief.
3	Schakel het apparaat uit.
4	Ontkoppel alle elektrische aansluitingen van de onderkant van het apparaat.
5	Verwijder de schroeven van de voorplaat; er zijn drie schroeven aan elke kant en twee aan de onderkant.
6	Verwijder de voorplaat. Pas op voor de platte kabel die is aangesloten op het scherm op de voorplaat.

Venus OS herinstallatieprocedure


7

Lokaliseer de GX kaart, aangeduid door de rode cirkel in de onderstaande afbeelding.



8

Voer de microSD kaart in de SD kaartgleuf met de contacten omhoog gericht.



9

Sluit de accu aan en schakel het apparaat in. Wacht 2 minuten tot het installatieproces voltooid is.

10

Verwijder de microSD kaart.

11

Zet het apparaat weer in elkaar.

12

Schakel het apparaat uit en weer in. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.


12. Technische specificaties

EasySolar-II GX 230 V	48/4 k5/55-32 MPPT 250/70	48/6 k5/100-50 MPPT 250/100 GX
PowerControl & PowerAssist	Ja	
Omschakelautomaat	32 A	50 A
Maximale AC ingangsstroom	32 A	50 A
OMVORMER/ACCULADER		
Ingangsspanningsbereik	38 – 60 V DC	
Uitgang in omvormermodus ⁽¹⁾	Uitgangsspanning: 230 V AC \pm 2 % Frequentie: 50 Hz \pm 0,1 %	
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C	4 kW	6 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C	3,7 kW	5,7 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C	3 kW	4,6 kW
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start)	4.5 kW/2u	6.5 kW/4u
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start)	6 kW/25 min.	8 kW/1 u
Maximaal teruglever vermogen	4 kW	6 kW
Piekvermogen	7 kW/1 min.	11 kW/1 min.
Maximale efficiëntie	95 %	96 %
Nullast vermogen	20 W	28 W
Nullast vermogen in AES modus	13 W	18 W
Nullast vermogen in Zoek modus	8 W	8 W
AC Ingang	Ingangsspanningsbereik: 187-265 V AC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz	
Laadstroom "absorptie"	57,6 V	
Laad "druppel" spanning	55,2 V	
Opslagmodus	52,8 V	
Maximale accu laadstroom bij 25 °C	55 A	100 A
Maximale accu laadstroom bij 40 °C	50 A	95 A
Accutemperatuursensor	Ja	
Compatibele accutechnologieën	Lithium, loodzuur, zinkbroom en meer ⁽³⁾	
ALGEMEEN		
Hulpuitgang	Ja (32 A)	
Externe AC stroomsensor (optioneel)	50 A of 100 A	
Programmeerbaar relais ⁽⁴⁾	Ja	
Bescherming ⁽²⁾	a - g	
VE.Bus communicatiepoort	Voor parallel en 3-fasen bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie	
Communicatiepoort voor algemene doeleinden	Ja, 2x	
Remote aan/uit	Ja	
GX apparaatinterfaces	VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi	
Bedrijfstemperatuur bereik	-40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling).	
Vochtigheid (niet condenserend)	Maximaal 95 %	
Maximale hoogte	2000 m	
SMART SOLAR CHARGER		
Model	MPPT 250/70-Tr	MPPT 250/100-Tr
Maximale uitgangsstroom	70 A	100 A

EasySolar-II GX 230 V	48/4 k5/55-32 MPPT 250/70	48/6 k5/100-50 MPPT 250/100 GX
Maximaal PV vermogen	4000 W	5800 W
Maximale PV nullastspanning	250 V	
Maximale efficiëntie	99 %	
Eigen verbruik	20 mA	
Laadspanning "absorptie", standaard	57,6 V	
Laadspanning "druppelladen", standaard	55,2 V	
BEHUIZING		
Materiaal en kleur	Staal, blauw RAL 5012	
Beschermingsklasse	IP21	
Accu aansluiting	M8 bouten	
230 V AC aansluiting	Schroefklemmen 13 mm ² (6 AWG)	
Gewicht	28,8 kg	39,6 kg
Afmetingen h x b x d	591 x 275 x 254 mm	670 x 320 x 270 mm
NORMEN		
Veiligheid	EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29	
Emissie / Immuniteit	EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3	
Ononderbroken vermogen voeding	IEC 62040-1	
<p>1) Kan aangepast worden naar 60 Hz</p> <p>2) Beveiliging tegen:</p> <p>a) uitgangskortsluiting</p> <p>b) overbelasting</p> <p>c) accuspanning te hoog</p> <p>d) accuspanning te laag</p> <p>e) temperatuur te hoog</p> <p>f) 230 V AC op omvormeruitgang</p> <p>g) ingangspanningsrimpel te hoog</p> <p>3. Andere chemische eigenschappen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat de lader ingesteld is in overeenstemming met de specificatie van de accuproducent.</p> <p>4) Programmeerbaar relais dat kan worden ingesteld voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stopfunctie van het aggregaat. AC classificatie: 230 V / 4 A, DC classificatie: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 60 V DC</p>		

13. Bijlage

13.1. E: Laad algoritme



Adaptief 4-traps laad algoritme:

Bulk

Begint als de lader wordt gestart. Constante stroom wordt toegepast totdat de nominale accuspanning is bereikt, afhankelijk van temperatuur en ingangsspanning, waarna constant vermogen wordt toegepast tot het punt waar overmatige gasvorming begint (14,4 V resp. 28,8 V of 57,6 temperatuur gecompenseerd).

BatterySafe:

De aangelegde spanning op de accu wordt geleidelijk verhoogd totdat de ingestelde absorptiespanning is bereikt. De BatterySafe modus maakt deel uit van de berekende absorptietijd.

Absorptie

De absorptie periode is afhankelijk van de bulk periode. De maximale absorptietijd is de ingestelde maximale absorptietijd.


Druppel

Druppel spanning wordt toegepast om de accu volledig geladen te houden

Opslag

Na één dag druppelladen wordt de uitgangsspanning teruggebracht tot opslagniveau. Dit is 13,2 V voor 12 V, resp. 26,4 V voor 24 V en 52,8 V voor 48 V AC accu's. Dit beperkt het waterverlies tot een minimum als de accu is opgeslagen voor het winterseizoen. Na een instelbare tijd (standaard = 7 dagen) zal de lader in de Herhaalde Absorptie modus gaan voor een instelbare tijd (standaard = één uur) om de accu te 'verfrissen'.

13.2. F: Temperatuurcompensatiegrafiek




De bovenstaande grafiek toont de standaard uitgangsspanningen voor Druppelladen en Absorptie, van toepassing bij 25 °C voor 12 en 24 V accubanken. Vermenigvuldig voor een 48 V accubank de 24 V spanningen met 2.

Verminderde druppellaadspanning volgt druppellaadspanning op en verhoogde absorptiespanning volgt absorptiespanning op.

Temperatuurcompensatie is niet van toepassing in de aanpassingsmodus.

13.3. G: Afmetingen behuizing

4500 W



6500 W

