

# Manuale dei Contatori di energia

EM24 Ethernet

rev 07 - 09/2024

Questo manuale è disponibile anche in [formato HTML5](#)

# Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>1</b>
1.1. Caratteristiche .....	1
<b>2. Installazione e configurazione .....</b>	<b>2</b>
2.1. Cablaggio CA .....	2
2.1.1. Opzioni di configurazione .....	2
2.1.2. Esempi di sistemi .....	2
2.2. Configurazione del dispositivo GX .....	4
<b>3. FAQ .....</b>	<b>7</b>

## 1. Introduzione

Il EM24 Ethernet di Victron è un dispositivo standard per misurare la potenza e l'energia di un'applicazione trifase.

I suoi dati saranno visualizzati su un dispositivo GX e nel nostro portale VRM.

### 1.1. Caratteristiche

Il EM24 Ethernet può essere configurato per svolgere quattro ruoli diversi in un dispositivo GX, come il [Cerbo GX](#):

1. Come contatore di rete e utilizzato come ingresso di controllo per un sistema ESS.
2. Per misurare l'uscita di un Inverter FV.
3. Per misurare l'uscita di un generatore CA.
4. Come contatore di CA per misurare un circuito di carico CA dedicato.

È dotato di un'opzione per il collegamento a un dispositivo GX:

1. Una connessione Ethernet cablata alla rete locale in modo che il dispositivo GX possa raggiungerla.

## 2. Installazione e configurazione

### 2.1. Cablaggio CA


#### 2.1.1. Opzioni di configurazione

L'opzione di configurazione di Contatore di Rete, Inverter FV, Generatore o Contatore CA viene impostata nel dispositivo GX. Per i dettagli sulla configurazione del dispositivo GX, consultare il capitolo [Configurazione del dispositivo GX \[4\]](#). Questa selezione influisce sulla modalità di cablaggio del sistema e sulla visualizzazione a schermo delle informazioni ricevute dal contatore.

Vedere i seguenti schemi per le diverse opzioni di cablaggio. Tenere presente che ovunque compaia la parola "fusibile", è necessario utilizzare un fusibile da 315 mA, se richiesto dalla legge locale.

#### 2.1.2. Esempi di sistemi

##### Grafici di esempio




*Cablaggio trifase dell'EM24*



Quando viene utilizzato per misurare un inverter FV, i terminali 1, 4 e 7 devono essere rivolti verso lo stesso per garantire la corretta direzione della corrente e della potenza.



**Monofase a funzione singola***EM24 collegato come contatore di rete monofase a funzione singola*

Osservare il ponticello tra i terminali 1 e 4. Questo collegamento non è necessario se si dispone della versione AV2 del sensore.

I grafici mostrano il cablaggio quando viene utilizzato come contatore di rete.

Per misurare un inverter FV monofase in un sistema trifase, collegare tutte e tre le fasi ai terminali di fasatura della rete (3, 6 e 9). Ora si può scegliere su quale fase si vuole l'inverter FV collegando la linea L1 dell'inverter FV al terminale 1, 4 o 7.

**Monofase a doppia funzione**


L'EM24 Ethernet non supporta la doppia funzione. Se in un impianto monofase si desidera utilizzare un contatore trifase per misurare la rete su un ingresso e l'uscita dell'inverter FV su un'altra fase, si consiglia di utilizzare l'EM540 oppure due contatori monofase.

**Selettore frontale**


Cambiare il selettore frontale in modo che non si trovi in stato di blocco. Ciò consente al dispositivo GX di configurarlo automaticamente. Il selettore frontale si trova accanto al display, come indicato nell'immagine precedente.

## 2.2. Configurazione del dispositivo GX


Dopo il corretto collegamento e l'accensione, i contatori saranno visibili sul dispositivo GX nel menù Impostazioni → Contatori di energia:




Dopo aver selezionato un contatore di energia, è necessario impostare il ruolo e il tipo di fase. Premere la barra spaziatrice o il tasto destro del mouse per accedere al menù Tipo di fase e Ruolo:




Selezionare il tipo di ruolo o di fase e premere la barra spaziatrice per apportare le modifiche:



Configurazione della modalità monofase a funzione singola e monofase a funzione doppia:




*Monofase a funzione singola*




*Monofase a doppia funzione, per misurare la rete su L1 e un inverter FV su L2. Si noti che ciò vale solo per l'EM540 e l'ET340.*

Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, il Contatore di Energia e i relativi dati appaiono nell'elenco dei dispositivi del dispositivo GX:




*Contatore di energia impostato per misurare i carichi CA sull'uscita CA dell'inverter/caricabatterie*




*Oppure configurato per misurare il consumo di energia dalla rete*


Cliccando con il tasto destro del mouse o premendo la barra spaziatrice si accede alla panoramica del Contatore di Energia con tutti i dati relativi al consumo di energia e alla sua generazione in tutte le fasi. In fondo al menù, è possibile impostare il ruolo del Contatore di Energia tramite il menù Configurazione. I dati utilizzati per la comunicazione possono essere letti tramite il menù Dispositivo. È anche possibile impostare un nome personalizzato per il Contatore di Energia:



*Pagina della panoramica dettagliata di un contatore di rete trifase*



*Informatevi sempre e immediatamente su tutti i dettagli*



### 3. FAQ

**D1: È possibile combinare tre ET112 per un sistema trifase?**

No. Utilizzare un vero contatore trifase.

**D2: Posso utilizzare altri contatori, ad esempio di altre marche?**

No.

**D3: Ho già un contatore Fronius SmartGrid, posso utilizzarlo?**

No.

**D4: Quali sono le differenze tra i vari contatori trifase?**

- EM540 - REL200100100 - Carlo Gavazzi EM540DINAV23XS1X
- ET112 - REL300100000 - Carlo Gavazzi ET112-DIN.AV01.X.S1.X
- ET340 - REL300300000 - Carlo Gavazzi ET340-DIN.AV23.X.S1.X

Differenze:

- I contatori ET non sono dotati di display. Hanno solo un LED, che lampeggia in caso di comunicazione attiva.
- I contatori ET dispongono di due prese RJ45 ma non sono utilizzate per l'interfaccia RS485 a USB di Victron. Si noti però la possibile confusione dovuta all'ennesima presa RJ45 nel mondo Victron. Non si deve confondere con la VE.Bus, VE.Can o VE.net. Oltre alle prese RJ45, i contatori dispongono ancora di terminali a vite sotto le prese per il cablaggio RS485, che è la modalità consigliata per collegare un contatore all'[interfaccia RS485 a USB](#) e quindi a un dispositivo GX.
- Poiché non è presente un display, l'indirizzo modbus non può più essere modificato sul contatore. La combinazione di vari di questi contatori in una rete RS485 non è quindi supportata da Victron. Si consiglia di utilizzare più interfacce RS485 a USB.

Solo contatore trifase:

- La misurazione dell'energia proveniente dall'inverter FV monofase sulla seconda fase di un contatore trifase funziona davvero.

**D5: Continuerete a spedire entrambi i contatori trifase? (ET340 e EM540)**

Sì. Esistono comunque situazioni adatte a ciascuno di essi. Vedere D8.

**D6: Posso acquistare questi contatori direttamente da Carlo Gavazzi invece che da voi?**

Sì. Questo è anche il motivo per cui non nascondiamo i codici articolo del CG.

**D7: Vorrei utilizzare dei trasformatori di corrente (CT), è possibile?**

Sì. È possibile acquistare un CG EM24DINAV53DISX o un CG EM530DINAV53XS1X direttamente da Carlo Gavazzi o da uno dei suoi distributori. Sebbene Victron non disponga di questo tipo di contatore, lo supportiamo nel nostro software.

**D8: Qual è la differenza tra ET340 e EM540 nei sistemi trifase?**

Questi contatori calcolano in modo diverso il totale dell'energia importata ed esportata.

Nell'ET340, l'energia importata ed esportata viene conteggiata in ogni singola fase e poi si ottiene il Totale dalla somma di questi valori.

Nell'EM540, l'energia importata ed esportata viene conteggiata come potenza totale, con letture differenziali nette su ciascuna fase che si annullano a vicenda.

La scelta del contatore di energia più adatto dipende dalla configurazione di misurazione nel vostro Paese. In Austria e Germania, ad esempio, è molto comune che in un sistema trifase venga fatturato solo il totale. Di conseguenza, è più preciso utilizzare un EM540 per la fatturazione.

Così facendo, se si esporta da una fase e si importa da un'altra fase dopo il contatore dell'energia, ma prima del contatore di fatturazione, non verrà addebitato alcun costo e il contatore non lo conterà come importazione ed esportazione.

Anche la funzione di compensazione di fase di Victron funziona in questo modo, per sfruttare al massimo i risparmi sui costi di un sistema ESS quando è presente un differenziale di generazione e di carico tra le varie fasi.

**D9: È possibile utilizzare un'interfaccia USB-RS485 isolata?**

Sì. Le interfacce che vendiamo non sono isolate e sono adatte alla maggior parte dei casi d'uso.

Se fosse necessaria un'interfaccia isolata, è possibile acquistarla direttamente da [Hjelmslund Electronics](#).

- USB485-STIXL : Convertitore USB a RS485 isolato

**D10: È possibile utilizzare i contatori di energia Victron invece di un inverter/caricabatterie Victron per utilizzare un dispositivo GX (ad esempio Cerbo GX), il VRM e altre funzioni?**

I contatori di energia sono destinati a integrare un inverter/caricabatterie Victron del sistema. I contatori di energia sono attualmente limitati nelle loro potenziali applicazioni. Ogni Contatore di Energia è destinato a fornire solo un'informazione aggiuntiva specifica: carichi totali su ingresso e importazione/esportazione di rete CA, o produzione di inverter fotovoltaici e generatori CA senza comunicazioni di rete.

Tuttavia, è perfettamente possibile utilizzare inizialmente solo un dispositivo GX insieme a un contatore di energia per determinare e registrare il consumo, ad esempio di case/edifici, sistemi di riscaldamento con pompe di calore, ventilazione e condizionamento dell'aria o impianti di produzione. Successivamente, i dati raccolti possono essere valutati e si può decidere il dimensionamento degli inverter/caricabatterie Victron necessari, del sistema fotovoltaico e del tipo, delle dimensioni e del numero di batterie.

Grazie al firmware del dispositivo GX versione 2.80 e successive, possono essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per misurare carichi o circuiti CA specifici e arbitrari. Ma questa soluzione non deve essere considerata un sostituto di un inverter/caricabatterie Victron. Il tentativo di utilizzare inverter di altre marche e di supplire la loro mancanza di connettività dati con il dispositivo GX utilizzando i Contatori di Energia non funzionerà come previsto.