



Inverter VE.Direct 120V Manual

HW15

Innehållsförteckning

1. Omfattning	1
2. Säkerhetsinstruktioner	2
3. Allmän beskrivning	3
3.1. Växelriktare	3
3.2. ON/OFF/ECO-brytare	3
3.3. LED-diagnos och övervakning	3
3.4. Appen VictronConnect	4
3.5. Bluetooth	4
3.6. VE.Direct-port	4
3.7. Fjärrstyrning På/Av	4
4. Installation	5
4.1. Fysisk installation	5
4.1.1. Plats	5
4.1.2. Montering	5
4.2. Elektrisk installation	6
4.2.1. Koppling till batteriet	6
4.2.2. AC-utgångsanslutning	7
4.2.3. Chassi till jordanslutning	7
4.2.4. Fjärrkontaktdon	8
4.2.5. VE.Direct-anslutning	8
5. Konfigurering	9
5.1. AC-utgångsspänning och frekvens	9
5.2. ECO-läge och ECO-inställningar	9
5.3. Larm vid lågt batteri och laddningsavkänningsinställningar	9
5.3.1. Dynamisk avstängning	10
5.4. Uppdatering av fast programvara	11
5.5. Återställning till fabriksinställningar	11
6. Drift	12
6.1. Växelriktare	12
6.1.1. ECO-läge	12
6.2. Ström- och larm-LED-definitioner och felsökning	12
6.3. Skydd och automatisk omstart	14
6.4. Övervakning via appen VictronConnect	15
6.5. Övervakning via en GX-enhet, GlobalLink och VRM-portalen	16
7. Tekniska specifikationer	17
7.1. Tekniska specifikationer för Inverter VE.Direct 120 V	17
8. Bilaga	19
8.1. AC-uttag	19
8.2. Översikt anslutningar	19
8.3. Installationsinformation koppling neutral till jord	19
8.4. Dimensioner 250- och 375-modeller	20
8.5. Dimensioner 500-modeller	20
8.6. Dimensioner 12/800-modell	21
8.7. Dimensioner 24/800- och 48/800-modeller	22
8.8. Dimensioner 12/1200-modell	22
8.9. Dimensioner 12/1200- och 48/1200-modeller	23
8.10. Dimensioner 1600-modeller	24

1. Omfattning

Denna manual gäller följande produkter med artikelnummer från:

- Växelryktare 12/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN121250500
- Växelryktare 12/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN121370500
- Växelryktare 12/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN121500500
- Växelryktare 12/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN121800520
- Växelryktare 12/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN122122520
- Växelryktare 12/1600 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN122161500
- Växelryktare 24/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN241250500
- Växelryktare 24/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN241370500
- Växelryktare 24/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN241500500
- Växelryktare 24/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN241800520
- Växelryktare 24/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN242122520
- Växelryktare 24/1600 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN242161500
- Växelryktare 48/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN481250500
- Växelryktare 48/375 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN481370500
- Växelryktare 48/500 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN481500500
- Växelryktare 48/800 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN481800520
- Växelryktare 48/1200 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN482122520
- Växelryktare 48/1600 120V VE.Direct NEMA 5-15R - PIN482161500

2. Säkerhetsinstruktioner

Allmänt

Läs först den dokumentation som medföljer produkten så att du känner till säkerhetsskyltar och anvisningar innan du använder den. Produkten är utvecklad och testad i enlighet med internationella standarder. Utrustningen bör endast användas för sitt avsedda användningsområde.



- **WARNING - Dessa serviceinstruktioner får endast användas av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad att göra det.**
- **WARNING - RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR** - Produkten används tillsammans med en permanent strömkälla (batteri). Ingångs- och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd. Koppla alltid ifrån batteriet innan underhålls- eller servicearbete utförs på produkten.



- Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte produkten om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.
- Vi ber dig läsa installationsinstruktionerna i installationsmanualen innan utrustningen installeras.
- Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal). Chassit måste vara jordat. En extra jordningspunkt återfinns på produktens utsida. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.
- AC-utgången är isolerad från DC-ingången och chassit **ävidå enheten inte är utrustad med en jordfelsbrytare (GFCI)**. En kvalificerad installatör bör kontrollera den här anslutningen för att säkerställa att jordfelsbrytaren fungerar korrekt.
Lokala bestämmelser kan kräva en verklig neutral. I sådant fall måste en av AC-utgångskablarna kopplas till chassit, **och chassit måste kopplas till en pålitlig jordkontakt**. Observera att det krävs att verklig neutral för att säkerställa att jordläckagebrytaren fungerar korrekt.
- Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden.
Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer.
Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner.
- Se till att det finns ordentligt fritt utrymme (10 cm) för ventilation runt enheten och kontrollera att ventilationsventilerna inte är igensatta.
- Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med avsaknad av erfarenhet eller kunskap såvida de inte övervakas eller får instruktion om hur man använder utrustningen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.
- Användning av ett tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren av den marina enheten kan leda till risk för brand, elektrisk chock eller personskada.

Transport och förvaring

Kontrollera att huvudanslutningarna och batterikablarna har kopplats bort innan förvaring eller transport av produkten utförs.

Något ansvar accepteras inte för transportskador om utrustningen transporteras i annat än originalförpackningen.

Förvara växelriktaren i torr miljö; lagringstemperaturen måste hållas mellan -20°C and 60°C.

Rådfråga batteritillverkarens användarhandbok med avseende på transport, förvaring, laddning, underhållsladdning och bortforsling av batteri.

3. Allmän beskrivning

3.1. Växelriktare

Bevisad pålitlighet

Växelriktaren använder en helvågs- samt toroidal transformator-topologi som har visat sig vara pålitlig under många år. Den är skyddad mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.

Hög uppstartskraft

För att starta belastningar såsom: strömomvandlare till LED-lampor, glödlampor eller elektriska verktyg.

AC-utgångsuttag

Den här modellväxelriktaren finns tillgänglig i flera modeller, var och en med olika AC-utgångsuttag, nämligen: Nema 5-15R eller NEMA GFCI.

Denna modellväxelriktare finns tillgänglig med ett AC-utgångsuttag NEMA 5-15R.

ECO-läge

ECO-läget minskar växelriktarens energiförbrukning med ungefär 85 % genom att gå in i standby-läge när det inte finns några belastningar kopplade till växelriktaren. När den har växlat till ECO-läge går den in i standby-läge när belastningen är lägre än ett förinställt värde. När den är i standby-läge kontrollerar växelriktaren med några sekunders mellanrum om belastningen har ökat igen. Om belastningen har ökat lämnar växelriktaren standby-läge och återupptar normal växelriktardrift. Känsligheten i ECO-läget är konfigurerbar.

Fullt konfigurerbar

- AC-utgångsspänning och frekvens.
- Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivåer.
- ECO-läge av/på och ECO-läge känslighetsnivå

Att överföra belastningen till en annan AC-källa: Den automatiska transferbrytaren

För växelriktare rekommenderar vi vår automatiska transferbrytare [Filax2](#). Filax2 har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott. Alternativt kan man använda en [växelriktare/laddare](#) med inbyggd transferbrytare.

3.2. ON/OFF/ECO-brytare

Växelriktaren är utrustad med en trevägsbrytare som utför följande funktioner:

- PÅ - Slår på växelriktaren.
- OFF - Slår av växelriktaren.
- ECO - Växlar växelriktaren till ECO-läge.

3.3. LED-diagnos och övervakning

Växelriktaren anger grundläggande driftinformation och larm via dess LED-lampor.

- Växelriktarstatus.
- Varning eller larm för överbelastning.
- Varning eller larm för övertemperatur.
- Varning eller larm för låg batterispänning.
- Varning eller larm för hög DC-brumspänning.

Ytterligare parametrar kan övervakas via VictronConnect:

- Växelriktarstatus.
- Batterispänning.
- AC-utgångsspänning.

- Procent av nominell AC-belastning.
- Varningar och larm.

Se avsnittet [Drift \[12\]](#) för den kompletta listan över alla LED-indikationer och övervakningsparametrar.

3.4. Appen VictronConnect

Appen VictronConnect används för att övervaka, styra och konfigurera växelriktaren. Appen kan installeras på en telefon, surfplatta eller dator. Appen finns tillgänglig för Android, iOS, Windows och macOS. Appen kommunicerar antingen via Bluetooth eller via USB-gränssnitt till VE.Direct-porten.

Se [produkt sidan för VictronConnect](#) för mer information om appen och om hur man laddar ner den.



3.5. Bluetooth

Växelriktaren har inte inbyggd Bluetooth. Använd (tillvalet) [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#) för att kunna kommunicera via Bluetooth.

Bluetooth (men även en VE.Direkt-anslutning) kan användas för att kommunicera med appen VictronConnect.

3.6. VE.Direct-port

Växelriktaren är utrustad med en VE.Direct-port. Den här porten kan användas för att ansluta växelriktaren till:

- [Appen VictronConnect](#) via ett [VE.Direct till USB-gränssnitt](#).
- [Appen VictronConnect](#) via en [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#).
- En GX-övervakningsenhet, såsom [Cerbo GX](#). Observera att en extra [VE.Direct-kabel](#) krävs för detta.
- [Globallink 520](#). Observera att en extra [VE.Direct-kabel](#) krävs för detta.

3.7. Fjärrstyrning På/Av

Växelriktaren kan sättas på eller stängas av på distans på följande sätt:

- Via appen VictronConnect.
- Med en extern brytare (tillval) kopplad till fjärranslutningsdonet.
- Med (tillval) [Inverter Control VE.Direct](#)-panelen ansluten till fjärranslutningsdonet.
- Från en BMS (batterihanteringssystem) anslutet till fjärranslutningsdonet.
- Via en GX-enhet och/eller VRM-portalen (valfritt).

För mer information se avsnittet [Fjärrkontaktdon \[8\]](#).

4. Installation



- Växeloriktaren måste installeras av en kvalificerad elektriker.
- Under installation måste du se till att fjärranslutningsdonet med kopplingsbrygga är borttaget (eller stänga av på/av-brytaren om den är installerad) för att vara säker på att växeloriktaren inte kan slås på oavsiktligt.

4.1. Fysisk installation

För en dimensionsritning av växeloriktaren, se [Bilaga \[19\]](#) i den här manualen.

4.1.1. Plats

För att säkerställa att växeloriktaren fungerar utan problem måste den användas på en plats som uppfyller följande villkor:

- Undvik alla kontakt med vatten. Utsätt inte växeloriktaren för regn eller fukt.
- Installera växeloriktaren på en torr och väl ventilerad plats.
- För bästa driftresultat bör växeloriktaren monteras på en plan yta.
- Montera den så nära batterierna som möjligt. Försök att hålla avståndet mellan produkten och batteriet till ett minimum för att minimera kabelspänningsförluster.
- Det bör finnas ett fritt utrymme på minst 10cm runt apparaten för avkylning. Blockera inte luftflödet runt växeloriktaren. Om växeloriktaren blir för varm kommer den att stängas av. När växeloriktaren har uppnått en säker temperaturnivå kommer den automatiskt att starta om igen.
- Placera inte enheten i direkt solljus. Den omgivande lufttemperaturen ska vara mellan -20 °C och 40 °C (fuktighet < 95 % icke-kondenserande). Observera att i extrema situationer kan temperaturen på växeloriktarens hölje överstiga 70 °C.




- För hög omgivningstemperatur leder till en reducerad livslängd, minskad toppeffektskapacitet eller nedstängning av växeloriktaren.
- Montera aldrig växeloriktaren direkt ovanpå batterierna.
- Av säkerhetsskäl bör växeloriktaren installeras i en värmetålig miljö om den används tillsammans med utrustning där en avsevärd mängd kraft skall konverteras. Du bör förhindra närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten.

4.1.2. Montering

Montera växeloriktaren mot en robust vägg eller horisontellt på en lämplig markyta.

Montera växeloriktaren med fyra skruvar vertikalt uppåt, eller nedåt, eller horisontellt uppåt eller nedåt. Se tabell och bilder nedan för bästa monteringsalternativ.



Monteringsriktningar.

#	Monteringstyp	Rekommenderas?	Kapslingsklassning	Anmärkningar
1	Takmontering (inverterad).	Nej	Ej tillämpligt	
2	Basmontering.	Ja	IP21	

#	Monteringstyp	Rekommenderas?	Kapslingsklassning	Anmärkningar
3	Vertikal väggmontering, fläkt nedanför.	Ja	IP20	Observera att små föremål eller damm potentiellt kan falla ner i växelriktaren genom ventilationsöppningarna på ovansidan.
4	Vertikal montering, fläkt ovanpå.	Nej	Ej tillämpligt	
5	Horisontell väggmontering.	Ja	IP20	

4.2. Elektrisk installation

För en anslutningsöversikt för växelriktaren, se bilaga [Översikt anslutningar \[19\]](#).

4.2.1. Koppling till batteriet

För att utnyttja växelriktarens fulla kapacitet är det viktigt att använda batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt.

Växelriktaren är utrustad med en invändig DC säkring. Om batterikabelns längd är över 1,5 m måste ytterligare en säkring eller DC-krets brytare läggas till batterikabeln, och placeras nära batteriet.

Se tabellen nedan för rekommenderat batterikabeltvärsnitt, intern säkringsinformation och lägsta rekommenderade batterikapacitet för varje växelriktarmodell.

Växelriktarmodell	Kabeltvärsnitt 0-1,5 m	Kabeltvärsnitt 1,5-3 m	Invändig säkring (Littelfuse)	Utbytbar säkring?	Lägsta batterikapacitet
12/250	4 mm ²	6 mm ²	2 x 30 A, 32 V, ATOF	Nej	30 Ah
24/250	2,5 mm ²	4 mm ²	30 A, 32 V ATOF	Nej	20 Ah
48/250	1,5 mm ²	2,5 mm ²	25 A, 80 V, FKS	Nej	10 Ah
12/375	6 mm ²	10 mm ²	2 x 40 A, 32 V ATOF	Nej	40 Ah
48/375	2,5 mm ²	4 mm ²	25 A, 80 V, FKS	Nej	15 Ah
12/500	6 mm ²	10 mm ²	3 x 35 A, 32 V, ATOF	Nej	60 Ah
24/500	6 mm ²	10 mm ²	2 x 30 A, 32 V, ATOF	Nej	40 Ah
48/500	4 mm ²	6 mm ²	30 A, 80 V, FKS	Nej	20 Ah
12/800	16 mm ²	25 mm ²	150 A, 32 V, BF1	Ja	100 Ah
24/800	6 mm ²	10 mm ²	80 A, 32 V, BF1	Ja	50 Ah
48/800	4 mm ²	6 mm ²	40 A, 58 V, BF1	Ja	30 Ah
12/1200	25 mm ²	35 mm ²	200 A, 32 V MIDI	Ja	150 Ah
24/1200	10 mm ²	16 mm ²	100 A, 32 V MIDI	Ja	60 Ah
48/1200	6 mm ²	10 mm ²	50 A, 58 V, MIDI	Ja	30 Ah
12/1600	35 mm ²	50 mm ²	250 A, 32 V, MEGA	Ja	200 Ah
24/1600	16 mm ²	25 mm ²	150 A, 32 V, MIDI	Ja	100 Ah
48/1600	10 mm ²	16 mm ²	80 A, 58 V, MIDI	Ja	60 Ah

Tillräcklig kabeljocklek och batterier av lämplig storlek är en viktig faktor. Rådgör med din leverantör eller se relevanta avsnitt i våra böcker: [Energy Unlimited \(Obegränsad kraft\)](#) och [Wiring Unlimited \(Obegränsad koppling\)](#), som båda kan laddas ner från vår hemsida.

Procedur för batterianslutning



- Använd isolerade verktyg för att undvika kortslutning av batteriterminalerna.
- Undvik att kortsluta batterikablarna.

Gör följande för att ansluta batterikablarna:

- Observera att anslutning av batterikablarna med omvänd polaritet (+ till – och – till +) skadar växelriktaren.
- Anslut batterikablarna till + (röd) och - (svart) batteriterminalerna.
- Säkra batterianslutningarna ordentligt för att minimera kontaktmotståndet. Se rekommenderade vridmomentvärden i tabellen nedan:

Växelriktarmodell	Maximalt kabeltvärsnitt (mm ²)	Maximalt kabeltvärsnitt (AWG)	Rekommenderat vridmoment (Nm)	Vridmoment (Lb.in)
12/250	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
24/250	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
48/250	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
12/375	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
24/375	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
48/375	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
12/500	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
24/500	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
48/500	10 mm ²	8 AWG	1,2 Nm	11 Lb.in
12/800	25 mm ²	4 AWG	2 Nm	18 Lb.in
24/800	16 mm ²	6 AWG	2 Nm	18 Lb.in
48/800	16 mm ²	6 AWG	2 Nm	18 Lb.in
12/1200	35 mm ²	2 AWG	4,3 Nm	38 Lb.in
24/1200	25 mm ²	4 AWG	2 Nm	18 Lb.in
48/1200	25 mm ²	4 AWG	2 Nm	18 Lb.in
12/1600	50 mm ²	1/0 AWG	4,3 Nm	38 Lb.in
24/1600	25 mm ²	4 AWG	2 Nm	18 Lb.in
48/1600	25 mm ²	4 AWG	2 Nm	18 Lb.in

4.2.2. AC-utgångsanslutning

Växelriktaren är utrustad med följande AC-uttag:

- Nema 5-15R.

För en bild på typen av AC-uttag, se bilaga [AC-uttag \[19\]](#).

Växelriktaren har ingen säkring i AC-utgången. AC-kablarna är skyddade av en snabbt agerande strömbegränsare i händelse av en kortslutning samt en mekanism som känner av överbelastning och som härmar egenskaperna hos en säkring (dvs. snabbare nedstängning med större överbelastning). Det är viktigt att du använder rätt storlek baserat på växelriktarens märkeffekt.

Anslut aldrig växelriktarens AC-utgång till en annan AC-källa, som ex.vis ett vägguttag i hushållet eller till en generator.



- Växelriktaren har en flytande jordning. En intern eller extern neutral till jordanslutning måste göras för att säkerställa att en GFCI (eller RCCB, RCB eller RCD) som ska installeras i växelriktarens AC-utgångskrets fungerar korrekt. För mer information se bilaga [Installationsinformation koppling neutral till jord \[19\]](#).

4.2.3. Chassi till jordanslutning

Kabelstorlek för att koppla växelriktarens chassi till jord:

Jordledaren från jorduttaget på chassit ska ha minst halva det gränssnitt som de kablar som används för att ansluta batteriet.

Den maximala ledarstorleken som passar jorduttaget är 25 mm². Använd tabellen nedan för att hitta rätt tvärsnitt för jordledaren.

AC-utgången är isolerad från DC-ingången och chassit . Lokala bestämmelser kan kräva en verklig neutral. För instruktioner, se bilaga [Installationsinformation koppling neutral till jord \[19\]](#).

4.2.4. Fjärrkontaktdon

Fjärrstyrning på/av för växelriktaren kan uppnås med en enkel på/av-brytare som kopplas till växelriktarens fjärrkontaktdon.

Växelriktaren kommer att slås på när den har växlat från ON till ECO-läge via ON/OFF/ECO-brytaren och när:

- Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och terminalen L (höger), exempelvis via kopplingsbryggan, en brytare eller växelriktarens kontrollpanel.
- Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen H (vänster) och batteriets positiva pol.
- Kontakt uppstår mellan fjärrkontaktdonsterminalen L (höger) och batteriets negativa pol.

Några användningsexempel för fjärrkontaktdonet är:


- Om växelriktaren sitter i ett fordon och får endast vara i drift när motorn är på. Anslut fjärrkontaktdonsterminalen H (höger) till fordonets tändningslås.
- Om växelriktaren är ansluten till ett litiumbatteri kan den styras av litiumbatteriets BMS.



- Av säkerhets skäl kan växelriktaren stängas av helt genom att ta bort fjärrkontaktdonet. Detta gör du genom att dra ur fjärrkontaktdonet ur dess uttag. Det säkerställer att växelriktaren inte längre kan slås på via dess brytare eller Bluetooth. Användaren kan nu vara säker på att växelriktaren är fullständigt avstängd och att den inte kan slås på oavsiktligt av någon annan användare.

Växelriktarkontrollpanel

Om en [Inverter Control VE.Direct](#)-panel används måste den anslutas till växelriktarens fjärrkontaktdon enligt beskrivningen på bilden nedan. Observera att anslutningen är polaritetberoende för korrekt drift.



4.2.5. VE.Direct-anslutning

VE.Direct-anslutningen kan användas för att övervaka växelriktaren via en GX-enhet, eller för att ansluta till appen VictronConnect.

Följande föremål kan anslutas:

- En GX-enhet eller en GlobalLink 520 genom att använda en [VE.Direct-kabel](#).
- En GX-enhet genom att använda ett [VE.Direct till USB-gränssnitt](#).
- En dator som kör appen VictronConnect genom att använda [VE.Direct till USB-gränssnittet](#).
- En telefon eller surfplatta som kör appen VictronConnect genom att använda [VE.Direct Bluetooth Smart-dongle](#).

5. Konfigurering

Växelriktaren är redo för användning med fabriksinställningarna (se avsnittet [Tekniska specifikationer \[17\]](#)).

Växelriktaren kan konfigureras med appen [VictronConnect](#). Anslut genom att använda en smarttelefon eller surfplatta via Bluetooth ([VE.Direct till Bluetooth Smart-dongle krävs](#)) eller genom att använda en dator via USB och ett [VE.Direct till USB-gränssnitt](#).



- Inställningarna får enbart utföras av kvalificerad tekniker.
- Läs instruktionerna noggrant innan ändringarna genomförs.

5.1. AC-utgångsspänning och frekvens

Växelriktaren är som standard inställd på 120 VAC, 60 Hz.

AC-utgångsspänningen och frekvensen kan ställas in på annat värde enligt tabellen nedan.

AC-utgångsspänningsintervall	Frekvensomfång
Mellan 100 VAC och 120 VAC	60 Hz (ej justerbar)
Vid 100 VAC	50 Hz eller 60 Hz

5.2. ECO-läge och ECO-inställningar

Växelriktaren är utrustad med ECO-läge. ECO-läge aktiveras via appen [VictronConnect](#) eller växelriktarens huvudbrytare eller .

När växelriktaren är i ECO-läge minskar den sin energiförbrukning med ungefär 85 % när det inte finns några belastningar anslutna till växelriktaren.

När växelriktaren är i ECO-läge växlar den till sökstatus när det inte finns någon belastning eller en väldigt liten belastning. När den är i sökstatus är växelriktaren avstängd och slås på var tredje sekund under en kort period (justerbar). Om växelriktaren känner av en belastning av en viss storlek (justerbar) återgår den till normalt driftläge. När belastningen sjunker till under en viss nivå går växelriktaren tillbaka till ECO-läge.

I tabellen nedan anges standardinställningar och inställningsintervall för eco-parametrarna:

Parameter	Standardvärde	Intervall
Lägsta uppvakningseffekt	15 W	15 W - växelriktarkapacitet
ECO-läge sökintervall	3 s	0 - 64 s
ECO-läge söktid	0,16 s	0,08 - 5,00 s



- Observera att de inställningar som krävs i ECO-läge beror på typen av belastning: induktiv, kapacitiv, icke-linjär. Anpassningar för specifika belastningar kan behövas.

5.3. Larm vid lågt batteri och laddningsavkänningsinställningar

Växelriktaren har två olika typer av fränkopplingsslagen vid lågt batteri:

- Fränkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning: Det här är "fränkoppling vid lågt batteri"-spänningen.
- Fränkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning som en funktion av batteribelastning. Det här läget är inaktiverat som standard. Se nästa avsnitt [Dynamisk avstängning \[10\]](#) för mer information.

När växelriktaren har kopplats från på grund av lågt batteri (oberoende av läget):

- Växelriktaren startar igen när batterispänningen har ökat över nivån för "omstart och larm vid lågt batteri".
- Växelriktaren rensar larmet för lågt batteri när den känner av att batteriet laddas. Det här är "laddningsavkännings"-spänningen.

Batterispänning	Fränkoppling vid lågt batteri	Omstart och larm vid lågt batteri	Laddningsavkänni ng
12 V	Standard: 9,3 V Intervall: 0-100 V	Standard: 10,9 V Intervall: 0-100 V	Standard: 14 V Intervall: 0-100 V

Batterispänning	Frånkoppling vid lågt batteri	Omstart och larm vid lågt batteri	Laddningsavkänning
24 V	Standard: 18,6 V Intervall: 0-100 V	Standard: 21,8 V Intervall: 0-100 V	Standard: 28,0 V Intervall: 0-100 V
48 V	Standard: 37,2 V Intervall: 0-100 V	Standard: 36,6 V Intervall: 0-100 V	Standard: 56,0 V Intervall: 0-100 V

5.3.1. Dynamisk avstängning


Funktionen "dynamisk avstängning" gör skyddet mot frånkoppling vid lågt batteri till en funktion för batteriströmmen som dras från batteriet i relation till batterispänningen.

När en hög ström dras från batteriet används ett lägre tröskelvärde för avstängningsspänning, exempelvis 10 V. På samma sätt när batteriet endast laddas ur långsamt, då används en hög avstängningsspänning, exempelvis 11,5 V.

På så sätt kompenseras ett spänningsfall, orsakat av det invändiga motståndet i batteriet, så att batterispänningen blir en mycket mer pålitlig parameter för att avgöra när batteriet inte ska laddas ur mer.

Funktionen "dynamisk avstängning" är mest användbar för batterier med ett högt invändigt motstånd, såsom OPzV- och OPzS-batterier. Det är av mindre relevans för GEL- och AGM-batterier och kanske till och med irrelevant för litiumbatterier. Diagrammet nedan visar urladdningsproportionerna versus batterispänningskurvan för de olika batterityperna. Du kan se att litiumkurvan (LiFePO4) nästan är platt jämfört med OPzV- och OPzS-kurvan.

Kurvan justeras med appen VictronConnect.




Urladdningsproportion versus batterispänningsdiagram för olika 12 V-batterityper (multiplicera med 2 för ett 24 V-batteri och multiplicera med 4 för ett 48 V-batteri).



- Använd inte funktionen "dynamisk avstängning" i en installation som också har andra belastningar anslutna till samma batteri. I dessa system kan batterispänningen sjunka på grund av andra belastningar som är anslutna till batteriet. Algoritmen för "dynamisk avstängning" i växelriktaren kan inte ta med de andra belastningarna i beräkningen och stänger därmed av växelriktaren för tidigt med ett larm för underspänning.

Inställningar för VictronConnect

- Funktionen "dynamisk avstängning" är inaktiverad som standard.
- Aktivera funktionen "dynamisk avstängning" för att använda den och konfigurera den.
- Välj batteritypen. Välj mellan: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 eller anpassad
- Ange batterikapaciteten.
- Ange spänningen för de olika urladdningsströmmarna. Dessa värden har redan ställts in till de allmänna spänningar som tillhör den specifika batteritypen som valdes tidigare. Ändra endast dessa inställningar om de behöver justeras och du vet vad du gör, eller om ett anpassat batteri används.



Appen VictronConnect som visar inställningarna för "dynamisk avstängning".

5.4. Uppdatering av fast programvara

Den fasta programvaran kan uppdateras i växelriktarens produktinställningar:

- Gå till växelriktarinställningarna genom att klicka på kugghjulet ⚙ i det övre högra hörnet.
- Klicka på ☰ symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.
- Välj "produktinställningar" från menyn.
- På sidan visas den fasta programvaruversionen och en knapp för att utföra en uppdatering av den fasta programvaran.

5.5. Återställning till fabriksinställningar

Växelriktarinställningarna kan återställas till fabriksinställningar på följande sätt:

- Gå till växelriktarinställningarna genom att klicka på kugghjulet ⚙ i det övre högra hörnet.
- Klicka på ☰ symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.
- Välj "återställning till fabriksinställningar" från menyn och inställningar återställs.

6. Drift

6.1. Växleriktare

Växleriktaren kan stängas av med dessa metoder:

- ON/OFF/ECO-brytare.
- Appen VictronConnect.
- Fjärrterminal med metallögla.
- Fjärrbrytare ansluten till fjärrterminalen (valfritt).
- Inverter Control VE.Direct-panel ansluten till fjärrterminalen (valfritt).
- En GX-enhet och VRM-portalen (valfritt).


6.1.1. ECO-läge

Växleriktaren kan ändras till ECO-läge, via appen VictronConnect eller med PÅ/AV/ECO-brytaren .

När växleriktaren är i ECO-läge minskar den energiförbrukningen vid drift utan belastning (standby). Växleriktaren stängs automatiskt av så fort den känner av att det inte finns någon belastning ansluten. Den slås sedan på kort, var 3 sekund för att känna av belastning. Om utgångsströmmen överskrider den inställda nivån kommer växleriktaren att fortsätta vara i drift.

För mer information om ECO-läge, se avsnittet [ECO-läge och ECO-inställningar](#) [9].

6.2. Ström- och larm-LED-definitioner och felsökning



LED-lampor	LED-beteende	Driftläge	Felsökning
	Grön POWER LED-lampa av. Röd ALARM LED-lampa av.	Växleriktaren har stängts av, antingen direkt eller via dess fjärrstyrda på/av-kontakt, eller så är den inte försedd med ström.	Kontrollera ON/OFF/ECO-brytaren: den ska vara i ON- eller i ECO-läge. Ändra brytaren till OFF och sedan till ON för att kontrollera om växleriktaren är driftklar. Om inte, kontrollera följande: • Kontrollera den fjärrstyrda på/av-kontakten. Sitter metallögla på plats eller är fjärrbrytaren eller fjärrpanelen påslagen? • Kontrollera DC-kabelanslutningar och utvändiga säkringar. Mäter du batterispänning vid växleriktarens batterianslutning? • Om den invändiga säkringen är trasig måste växleriktaren lämnas in för service.
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa av.	Växleriktaren har slagits på och är i drift.	Ej tillämpligt

LED-lampor	LED-beteende	Driftläge	Felsökning
	Grön POWER LED-lampa blinkar långsamt med en kort puls. Röd ALARM LED-lampa av.	Växleriktaren har växlats till ECO-läge och är i "sökstatus". Med andra ord betyder det att växelriktarbelastningen är lägre än inställningen för "uppvakningseffekt" och växelriktaren skickar en sökpuls med regelbundna intervaller för att kontrollera om en belastning har anslutits eller slagits på.	Om växelriktaren fortsätter att slås på och av medan det finns en ansluten belastning kan det bero på att belastningen är för liten jämfört med de nuvarande inställningarna för ECO-läge. Ändra antingen belastningen eller ändra inställningen för "uppvakningseffekt".
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa på.	Varning för överbelastning. Växleriktaren indikerar att AC-belastningen är större än växelriktarens kapacitet och att om situationen fortsätter kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett larm om överbelastning.	Minska AC-belastningen
	Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls. Röd ALARM LED-lampa på.	Larm för överbelastning. Växleriktaren har stängts av på grund av långvarig överbelastning och kommer inte längre starta om automatiskt.	Avhjälj det som orsakar överbelastningen och starta om växelriktaren genom att stänga av den och sedan slå på den igen. För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart [14] .
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa blinkar långsamt.	Varning för låg batterispänning. Batterispänningen har sjunkit under spänningsgränsen för "larm vid lågt batteri". Om batterispänningen sjunker ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett "larm för låg batterispänning".	Ladda batteriet och/eller stäng av AC-belastningar. Kontrollera även om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka, är batteriet fulladdat och är batteriet fortfarande vid god hälsa?
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa blinkar snabbt.	Varning för hög batterispänning. Batterispänningen är för hög. Om batterispänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett "larm för hög batterispänning".	Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om batterispänningen är korrekt och om batteribanken är korrekt kopplad. Kontrollera även om det finns trasiga eller felaktiga laddare eller utrustning med en trasig laddningsregulator.
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls.	Varning för hög temperatur. Den interna temperaturen är för hög. Om temperaturen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett "larm för hög temperatur".	Minska AC-belastningen och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats.
	Grön POWER LED-lampa på. Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb enkel puls med långa intervaller.	Varning hög DC-brumspänning. DC-spänningen har en för hög brumspänning (ripple). Om brumspänningen stiger ytterligare kommer växelriktaren att stängas av på grund av ett "larm för hög DC-brumspänning".	Kontrollera om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka? Dc-ripple är relaterat till ett spänningsbortfall över batterikablarna. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-ripple och hur man förhindrar det.
	Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls. Röd ALARM LED-lampa blinkar långsamt.	Larm för låg batterispänning. Växleriktaren har stängts av på grund av låg batterispänning.	Ladda batteriet eller stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den. Kontrollera batterispänningen vid växelriktarens batteriterminaler. Kontrollera även DC-säkringar, kablar och kabelanslutningar. För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart [14] .

LED-lampor	LED-beteende	Driftläge	Felsökning
	Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls. Röd ALARM LED-lampa blinkar snabbt.	Larm för hög batterispänning. Växelriktaren har stängts av på grund av hög batterispänning.	Minska DC-ingångsspänningen, kontrollera om batterispänningen är korrekt och om batteribanken är korrekt kopplad. Kontrollera även om det finns trasiga eller felaktiga laddare eller utrustning med en trasig laddningsregulator. Växelriktaren slås automatiskt på igen när batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå. För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart [14] .
	Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls. Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls.	Larm för hög temperatur. Växelriktaren har stängts av på grund av hög temperatur.	Vänta tills växelriktaren har kylts ner. Växelriktaren slås automatiskt på igen när dess interna temperatur har sjunkit till en godtagbar nivå. Kontrollera växelriktarens omgivning, kan ventilationen förbättras, eller kan växelriktaren flyttas till en svalare plats? För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart [14] .
	Grön POWER LED-lampa blinkar med en snabb dubbelpuls. Röd ALARM LED-lampa blinkar med en snabb enkel puls med långa intervaller.	Larm för DC-brumspänning. Växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning.	Kontrollera om alla batterikabelanslutningar är ordentligt åtdragna. Är batterikablarna tillräckligt tjocka? Dc-ripple är relaterat till ett spänningsbortfall över batterikablarna. Se boken Wiring Unlimited för mer information om DC-ripple och hur man förhindrar det. Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den. För mer information se även avsnittet Skydd och automatisk omstart [14] .
	Grön POWER LED-lampa och röd ALARM LED-lampa blinkar snabbt om vartannat.	Uppdatering av fast programvara aktiv.	Vänta tills uppdateringen är klar. Om uppdateringen av den fasta programvaran inte fungerar, försök igen.
	Grön POWER LED-lampa och röd ALARM LED-lampa blinkar långsamt om vartannat.	Kalibrerings- eller parameterfel.	Kontakta din Victron-återförsäljare för stöd.

6.3. Skydd och automatisk omstart

Överbelastning

Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningssnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer AC-utgångsspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningssnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stängas av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.

Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av överbelastning. Stäng av växelriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

Låg batterispänning (justerbart)

Växelriktaren kommer att stängas av när DC-ingångsspänningen sjunker under parametern för "avstängning vid lågt batteri". LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av lågt batteri. Växelriktaren kommer automatiskt att starta om efter en minsta fördröjning på 30 sekunder, när batterispänningen har stigit till över parametern för "omstart vid lågt batteri".

Efter tre omstartningar följda av avstängning på grund av lågt batteri inom 30 sekunder efter omstarten kommer växelriktaren att stängas av helt och förbli avstängd. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av lågt batteri. Stäng av

växleriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den. Alternativt, ladda batteriet. Växleriktaren kommer automatiskt att starta om när batterispänningen har stigit över parametern "laddningsavkänning" i minst 30 sekunder.

Se avsnittet [Tekniska specifikationer \[17\]](#) för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri och omstartsnivåer. Dessa nivåer kan anpassas med appen VictronConnect.

Alternativt kan en dynamisk avstängning på grund av lågt batteri implementeras. För mer information se avsnittet [Dynamisk avstängning \[10\]](#).

Hög batterispänning

Växleriktaren stängs av när DC-ingångsspänningen är för hög. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av högt batteri. Växleriktaren väntar först i 30 sekunder och återgår endast i drift när batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.

Kolla om det finns trasiga batteriladdare, generatorer eller solcellsladdare anslutna till batteriet.

Hög temperatur

Växleriktaren stängs av om den känner av en för hög intern temperatur. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av hög temperatur. Växleriktaren väntar först i 30 sekunder och återgår endast i drift när temperaturen har sjunkit till en godtagbar nivå.

Larm för hög temperatur orsakas oftast av en för hög omgivningstemperatur, ofta i kombination med en hög växleriktarbelastning. Kontrollera om platsen växleriktaren används på är väl ventilerad och kanske till och med har luftkonditionering.

Hög DC-brumspänning

Växleriktaren stängs av om den känner av en för hög DC-brumspänning. LED-lamporna kommer att signalera avstängning på grund av hög DC-brumspänning. Växleriktaren väntar 30 sekunder och återgår sedan i drift igen. Om DC-brumspänningen fortfarande är för hög efter tre omstarter stängs växleriktaren av helt och slutar att försöka starta om igen. Stäng av växleriktaren och slå sedan på den igen för att starta om den.

Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Kontrollera kablarna mellan batteriet och växleriktaren för att rensa eller förhindra larm för brumspänning. Kontrollera om kablarna är av rekommenderad tjocklek, att alla anslutningar är ordentligt åtdragna och att säkringar och batteriisolatorerna fungerar korrekt. Se [boken Wiring Unlimited](#) för mer information om DC-brumspänning.

Kontinuerlig hög DC-brumspänning reducerar växleriktarens förväntade livstid.

6.4. Övervakning via appen VictronConnect

Appen VictronConnect kan användas för att övervaka växleriktaren.



Appen VictronConnect.

För information anslutning, se avsnittet [Appen VictronConnect \[4\]](#) och/eller VictronConnect-manualen som du hittar på [informationssidan för appen VictronConnect](#).

Appen VictronConnect visar följande information:


- Växleriktarbelastning som en procentdel av växleriktarens kapacitet.

- AC-utgångsspänning.
- Batterispänning.
- Driftstatus.
- Varningar eller larmmeddelanden*.

*) Observera att appen inte är aktiv i bakgrunden. Detta betyder att appen inte skickar larm eller varningar till din telefon om inte appen är aktiv i förgrunden.

6.5. Övervakning via en GX-enhet, GlobalLink och VRM-portalen

Växellriktaren kan anslutas till en GX-enhet, såsom en [Cerbo GX](#) eller en [Ekrano GX](#). När GX-enheten är ansluten visar den växellriktaren på systemöversiktsskärmen och i enhetslistan. GX-enheten visar även ett meddelande i händelse av en varning eller ett larm från växellriktaren.



Exempel på GX-skärmar från vänster till höger: systemskärm, växellriktarenhetsskärm och ett larmmeddelande.

Om GX-enheten är ansluten till internet kan växellriktaren övervakas på distans via VRM-portalen. Se informationssidan om [VRM - Fjärrövervakning](#) för mer information om VRM-portalen.

Alternativt kan växellriktaren anslutas till en [GlobalLink 520](#) och sedan övervakas på distans via VRM-portalen.

7. Tekniska specifikationer

7.1. Tekniska specifikationer för Inverter VE.Direct 120 V

Inverter VE.Direct 120 V	12/250 24/250 48/250	12/375 24/375 48/375	12/500 24/500 48/500	12/800 24/800 48/800	12/1200 24/1200 48/1200	12/1600 24/1600 48/1600
Kontinuerlig effekt vid 25 °C	250 W	375 W	500 W	800 W	1200 W	1500 W
Kontinuerlig effekt vid 40 °C	200 W	300 W	438 W	650 W	1100 W	1350 W
Tidsbegränsad effekt (kallstart)	300 W/15 s	450 W/25 s	500 W/1 tim	900 W/1 tim	1300 W/1 tim	1700 W/1 tim
Toppeffekt	400 W/2 s	600 W/2 s	750 W/2 s	1200 W/15 s	1600 W/15 s	2100 W/15 s
AC-utgångsspänning	120 VAC +/- 3 %					
Utgång AC-frekvens (justerbar)	60 Hz +/- 0,1 %					
Spänningsintervall, DC-ingång	9,2 - 17 V 18,4 - 34,0 V 36,8 - 62,0 V					
Frånkoppling vid lågt batteri DC-spänning (justerbar)	9,3 V 18,6 V 37,2 V					
Dynamisk (belastningsavhängig) avstängning vid låg DC (Fullt konfigurerbar)	Ja, se kapitlet Dynamisk avstängning [10] .					
Omstart och larm vid lågt batteri DC-spänning (justerbar)	10,9 V 21,8 V 43,6 V					
DC-spänning för detektering av laddat batteri (justerbar)	14,0 V 28,0 V 56,0 V					
Maximal verkningsgrad	84 %	87 %	88 %	90 %	91 %	92 %
	85 %	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %
	85 %	88 %	89 %	91 %	92 %	93 %
Nollbelastningseffekt	5 W	6 W	7 W	8 W	11 W	14 W
	6 W	7 W	8 W	8 W	11 W	14 W
	8 W	8 W	10 W	9 W	12 W	15 W
Standard nollbelastningseffekt i ECO-läge (standard sökintervall: 2,5 s, justerbart)	1 W	1 W	1 W	1 W	1 W	2 W
	1 W	1 W	1 W	1 W	2 W	2 W
	2 W	2 W	2 W	2 W	3 W	3 W
ECO-läge stopp- och starteffektsinställning	Justerbar					
Skydd ⁽¹⁾	a - g					
Drifttemperaturintervall	- 40 till + 60 °C (fläktassisterad kylning)					
Effektreduktion	1,25 % per °C över 40 °C					
Högsta fuktighet	Max 95 % (icke-kondenserande)					


Inverter VE.Direct 120 V	12/250	12/375	12/500	12/800	12/1200	12/1600
	24/250	24/375	24/500	24/800	24/1200	24/1600
	48/250	48/375	48/500	48/800	48/1200	48/1600
HÖLJE						
Material	Stålchassi och plasthölje					
Färg	Blå, RAL 5012					
Batterianslutningsterminaler	Skruvterminaler					
Högsta batterikabeltvärsnitt i mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²
	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	25 mm²	35 mm²
	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	25 mm²	25 mm²
Högsta batterikabeltvärsnitt i AWG	AWG 8	AWG 8	AWG 8	AWG 4	AWG 2	AWG 1
	AWG 8	AWG 8	AWG 8	AWG 8	AWG 4	AWG 2
	AWG 8	AWG 8	AWG 8	AWG 8	AWG 4	AWG 4
AC-utgångstyp	NEMA 5-15R					
Skyddsklass	IP 21					
Vikt i kg	2,7 kg	3,0 kg	3,5 kg	5,1 kg	6,9 kg	7,9 kg
Vikt i pund	5,9 pund	6,6 pund	7,7 pund	11,2 pund	15,2 pund	17,4 pund
Dimensioner (hxbxd mm)	86x165x260	86x165x260	86x172x275	105x216x305	117x231x374	117x231x395
Dimensioner (hxbxd, tum)	3,4x6,5x10,2	3,4x6,5x10,2	3,4x6,5x10,8	4,1x8,5x12	4,6x9,1x14,7	4,6x9,1x15,6
TILLBEHÖR						
Fjärrterminal På/Av	Ja					
Automatisk AC-transferbrytare	Ej inbyggd. Lägg till en Filax2 -transferbrytare eller använd en växelriktare/laddare istället.					
STANDARDS						
Säkerhet	EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1					
EMC	EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3					
1. Skyddsnyckel: a. Utgångskortslutning b. Överbelastning c. För hög batterispänning d. För låg batterispänning e. För hög temperatur f. 230 VAC på växelriktarutgången g. DC-brumspänning för hög						

8. Bilaga


8.1. AC-uttag

Beroende på modellen är växelriktaren utrustad med ett av följande AC-uttag:

Växelriktaren är utrustad med ett NEMA 5-15R-uttag.

AC-uttag	AC-spänning	Bild
Nema 5-15R	120 V	

8.2. Översikt anslutningar



#	Beskrivning
A	Batterianslutningar
B	VE.Direct-anslutning
C	Anslutning fjärterminal På/Av
D	Jordanslutning chassi
E	LED-lampor
F	ON/OFF/ECO-brytare

8.3. Installationsinformation koppling neutral till jord


Koppling av växelriktarens neutrala utgång till chassit/jord

AC-utgången är isolerad från DC-ingången och chassit. Lokala bestämmelser kan kräva en verklig neutral. I sådana fall måste en av AC-utgångskablarna kopplas till chassit, och chassit måste kopplas till en pålitlig jordkontakt. Inuti växelriktaren har ett alternativ för att koppla nollan och chassit möjliggjorts: nedan finns en förklaring hur man gör det.


Säkerställ att batteriet är fränkopplat när du kopplar neutralen till skyddsjordningen (PE).

En invändig PE-kabel, som används för att koppla ihop neutralen och chassit, finns tillgänglig efter att du har tagit bort plastskyddet. Du behöver en Torx T10-skruvmejsel för att lossa på de fyra skruvarna som plastskyddet är fäst med.


8.4. Dimensioner 250- och 375-modeller




8.5. Dimensioner 500-modeller



8.6. Dimensioner 12/800-modell





8.9. Dimensioner 12/1200- och 48/1200-modeller

